

Powiat Wrocławski
ul. Podwale 28
50-040 Wrocław

Znak sprawy: SP.DT.3421.P1N-25/2008
(6) 27.10.2008r.

Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w Długołęce od torów PKP w kierunku Kamienia, w zakresie poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, budowa chodników i odwodnienia oraz zatok autobusowych (dł. ok. 1700m).
CPV – 45.23.31.40-2; 45.23.31.20-6; 45.23.32.23-8; 45.23.24.52-5

Zgodnie z Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie przesłane przez jednego z Wykonawców.

Pytanie:

Dot. oznakowania poziomego. Przedmiar robót mówi o oznakowaniu grubowarstwowym termoplastycznym, natomiast opis do projektu organizacji ruchu narzuca wykonanie oznakowania poziomego jako cienkowarstwowe. Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać jako termoplastyczne zgodnie z przedmiarem robót.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w przedmiotowym zadaniu należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe termoplastyczne, zgodnie z przedmiarem robót.

Termin składania ofert: **6 listopada 2008r. godz. 13:00.**

Otwarcie ofert: **6 listopada 2008r. godz. 13:15.**