

Powiat Wrocławski
ul. Podwale 28
50-040 Wrocław

Znak sprawy: SP.DT.3421.P1N-25/2008
(2) 20.10.2008r.

Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w Długołęce od torów PKP w kierunku Kamienia, w zakresie poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, budowa chodników i odwodnienia oraz zatok autobusowych (dł. ok. 1700m).
CPV – 45.23.31.40-2; 45.23.31.20-6; 45.23.32.23-8; 45.23.24.52-5

Zgodnie z Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie przesłane przez jednego z Wykonawców.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o następujące wyjaśnienia

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozdział 1 – Usunięcie kolizji linii kablowych NN

W tym rozdziale ujęto kopanie rowów w ilości 311,5 m (suma poz. 1 i 2) natomiast w pozycji 6 wykazano układanie kabla o masie 2 kg/m w rowie w ilości 213 m. Dlaczego jest taka różnica?

W pozycji 11 – Przełożenie złącza – 2 kpl. – nie określono typu złącz i nie zaznaczono na rysunku nr 5.1 „Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu” ich lokalizacji. Ponadto na rysunku nr 5.1 nie naniesiono trasy projektowanego kabla nn. Proszę o potwierdzenie czy zaprojektowany typ kabla to YAKY 4x120mm² i ma być ułożony w dwóch odcinkach?

Rozdział 2 – Wymiana słupów pojedynczych

W pozycji;

18 ujęto „Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych P12/E-12 – 2 szt. Na rys. nr 5.1 brak jest ich lokalizacji.

24 ujęto „Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn – ogranicznik przepięć GXO 0,66/5 – 6 szt. Ta pozycja nie wynika z otrzymanego rysunku nr 5.1

25 i 26 ujęto przełożenie przewodów niez izolowanych – nie pokazano tego na rysunku 5.1

27 ujęto „Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii nn – 15 kpl. Z rysunku nie wynika ani ilość ani miejsce ich montażu.

Rozdział 3 – Wymiana słupów bliźniaczych

W pozycji;

31 ujęto „ Montaż i ręczne stawianie słupów pojedynczych wirowanych P12/E12 – 1 szt. Z otrzymanego rysunku nr 5.1 nic takiego nie wynika.

36 ujęto „Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn – ogranicznik przepięć GXO 0,66/5 – 3 szt. – uwaga jak wyżej.

Rozdział 4 – Wymiana słupów rozkracanych

W pozycji;

40 ujęto „Montaż i mechaniczne stawianie słupów bliźniaczych ONb 10,5/12 – 1 szt. Na rysunku nr 5.1 nie pokazano tego typu słupa i dlatego ujęty został w rozdz. 4 a nie w rozdz. 3

Otrzymane materiały ofertowe nie pozwalają na rzetelne opracowanie oferty gdyż nie pozwalają na zweryfikowanie kosztorysu ofertowego. Oferent powinien naszym zdaniem otrzymać: opis techniczny, aktualny(e) rysunki ponieważ otrzymana Specyfikacja Techniczna nr EN-05.2008 nie wyjaśnia w/w tematów.

Powiat Wrocławski
ul. Podwale 28
50-040 Wrocław

Odpowiedzi:

Zamawiający odpowiada na zadane pytania:

Rozdział 1

Pozycja kopanie rowu obejmuje również wykonanie rowu pod przepusty na istniejących kablach nn. Długość układanego nowego odcinka kabla wynosi 213m, i jest to długość wzięta z zapasem.

Przekładane złącza to odpowiednio ZK-1b oraz ZK-3. Lokalizacja przebudowywanej infrastruktury elektroenergetycznej pokazana została na dodatkowych rysunkach branży elektrycznej zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego (DODATKOWE RYSUNKI BRANŻA ELEKTRYCZNA)

Projektowany kabel to YAKY 4x120mm² i jest układany w jednym odcinku.

Rozdział 2

Lokalizacje nowych słupów oraz miejsca przełożenia przewodów ujęte zostały na dodatkowych rysunkach branży elektrycznej (DODATKOWE RYSUNKI BRANŻA ELEKTRYCZNA)

Bezpieczniki instalowane są tam gdzie montowane są oprawy oświetleniowe przekładane z kolidujących słupów.

Rozdział 3

Odpowiedź na zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego dodatkowych rysunkach branży elektrycznej (DODATKOWE RYSUNKI BRANŻA ELEKTRYCZNA).

Rozdział 4

Słup ONb 10,5/12 ujęty w poz. 40 kosztorysu zastępuje istniejący słup rozkraczny z podporą i dlatego ujęty jest w rozdziale 4. Posadowienie słupa pokazano na rys 2.3. (DODATKOWE RYSUNKI BRANŻA ELEKTRYCZNA).

Termin składania ofert: **6 listopada 2008r. godz. 13:00.**

Otwarcie ofert: **6 listopada 2008r. godz. 13:15.**

Zbigniew Ratajewski
071 344 36 41 wew. 403