

Powiat Wrocławski
ul. Podwale 28
50-040 Wrocław

Znak sprawy: SP.DT.3421.P1N-28/2008
(5) 29.10.2008r.

Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1371D w m. Pasikowice, gm. Długołęka.
CPV – 45 23 31 40-2, 45 23 32 20-7

Zgodnie z Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie przesłane przez jednego z Wykonawców.

Pytanie:

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie powyższego remontu przy zamknięciu ruchu czy z połowicznym zamknięciem ruchu drogowego?

Odpowiedź:

Przedmiotowy remont drogi powiatowej należy wykonać z połowicznym zamknięciem ruchu drogowego.

Pytanie:

Prosimy o podanie podstawowych parametrów technicznych remontowanych odcinków DP 1371D

Odpowiedź:

Podstawowe parametry techniczne remontowanej drogi (np.: długość odcinków, kategoria ruchu, grubości warstw) wynikają bezpośrednio z umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego przedmiaru robót.

Pytanie:

Czy Zamawiający narzuca miejsce składowania materiału z rozbiórki? Jeśli tak, to jaka jest jego dokładna lokalizacja. Dotyczy materiału po frezowaniu oraz gruzu betonowego.

Odpowiedź:

Lokalizacja miejsca składowania materiału z rozbiórki (z zachowaniem odległości wynikających z przedmiaru robót – poz. 3 d.1.2. i 5 d.1.2.) zostanie wskazana po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

Pytanie:

Czy krawężniki kamienne w poz. 8 d.1.2. Wykonawca otrzyma z odzysku od Zamawiającego czy należy w cenie uwzględnić ich zakup

Odpowiedź:

Należy wykorzystać materiał z odzysku zgodnie z poz. 6 d.1.2. przedmiaru robót.

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie, czy poz 116 d.3.2. dotyczy ułożenia kolejnej 1 cm warstwy wiążącej?

Odpowiedź:

Pozycja 116 przedmiaru robót odnosi się do pozycji 115, poprzez wprowadzenie krotności o wartości **-1** w poz. 115 należy rozumieć, iż grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu wynosi 3 cm.

Pytanie:

Ze względu na potrzebę określenia odległości transportowej prosimy o sprecyzowanie lokalizacji robót objętych

Etapem II – (cmentarz): jaka nazwa ulicy, długość, szerokość?

Etapem III – (granica Powiatu): jaka długość odcinka, odległość np. od Pasikowic.

Odpowiedź:

W celu doprecyzowania zakresu robót na stronie internetowej Zamawiającego umieszczona została mapa z zaznaczoną lokalizacją przedmiotowego remontu. Długości poszczególnych odcinków wynikają bezpośrednio z przedmiaru robót umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie:

Dot. poz. 102 Przedmiaru Robót. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie korytek betonowych o wym. 50x60x15 cm wg KPED 01.03?

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa z kosztorysu ofertowego pozycje od nr 82 do nr 104 włącznie. Na stronie internetowej Zamawiającego umieszczony został nowy kosztorys ofertowy z ujętą powyższą zmianą. Zaktualizowany kosztorys ofertowy jest wiążący dla Wykonawców.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.