

Powiat Wrocławski
ul. Podwale 28
50-040 Wrocław

Znak sprawy: SP.DT.3421.P1N-25/2008
(1) 20.10.2008r.

Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w Długolecie od torów PKP w kierunku Kamienia, w zakresie poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, budowa chodników i odwodnienia oraz zatok autobusowych (dł. ok. 1700m).
CPV – 45.23.31.40-2; 45.23.31.20-6; 45.23.32.23-8; 45.23.24.52-5

Zgodnie z Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie przesłane przez jednego z Wykonawców.

Pytanie 1:

W przedmiarach jest podział rur \varnothing 400 i \varnothing 300 na rury strukturalne pełne i perforowane. W SST ani na planszach zbiorczych nie ma wzmianki o takim podziale. Prosimy o wyjaśnienie gdzie będą wbudowane rury pełne, a gdzie perforowane. W związku z powyższym prosimy również o zamieszczenie na stronie internetowej profili kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź:

Profile kanalizacji deszczowej zawarte są w PW Branża kanalizacja deszczowa, powyższa dokumentacja jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 2:

Prosimy o podanie średnicy wpustów ulicznych. W SST D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa są podane dwie sprzeczne informacje:

-na str. 2 pkt. 1.3. – wpusty uliczne \varnothing 450 mm

-na str. 3 pkt. 2.4. – wpusty uliczne \varnothing 0,5 m

Prosimy o podanie ilości wpustów przykrawężnikowych (bocznych)

- w przedmiarach - 1 szt.

- na planszy zbiorczej 5.2 – 2 szt.

Odpowiedź:

Należy przyjąć średnice wpustów ulicznych \varnothing 450 mm

Należy przyjąć 2 szt. wpustów ulicznych przykrawężnikowych

Pytanie 3:

Prosimy o podanie średnicy i ilości studni kanalizacyjnych (nie dotyczy studni \varnothing 1500mm).

W przedmiarach i SST D-03.02.01: pkt 1.3. – studnie rewizyjne \varnothing 1,2m, pkt. 2.2 – przyjęto studzienki \varnothing 1000 mm.

Według PW studzienek jest 50, w przedmiarach 49 szt.

Odpowiedź:

Należy przyjąć ilość 50 szt.

Pytanie 4:

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej rysunków ścianek czołowych i wylotów kanałów i przykanalików.

Odpowiedź:

Rysunki ścianek czołowych i wylotów kanałów i przykanalików zgodnie z PW branża kanalizacyjna oraz operatem wodno-prawnym do wglądu w siedzibie Zamawiającego

Termin składania ofert: **14 listopada 2008r. godz. 13:00.**

Termin otwarcia ofert: **14 listopada 2008r. godz. 13:15.**