

Powiat Wrocławski
ul. Podwale 28
50-040 Wrocław

Znak sprawy: SP.DT.3421.P1N-25/2008
(5) 24.10.2008r.

Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w Długolece od torów PKP w kierunku Kamienia, w zakresie poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, budowa chodników i odwodnienia oraz zatok autobusowych (dł. ok. 1700m).
CPV – 45.23.31.40-2; 45.23.31.20-6; 45.23.32.23-8; 45.23.24.52-5

Zgodnie z Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie przesłane przez jednego z Wykonawców.

Pytania:

1. W specyfikacji technicznej **D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego** brak jednoznacznego określenia rodzaju asfaltu zastosowanego do produkcji mieszanek bitumicznych. Proszę o podanie rodzajów asfaltów zastosowanych przy produkcji mas bitumicznych do warstwy wyrównawczej, wiążącej oraz ścieralnej (asfalt drogowy czy polimeroasfalt?)
2. Brak specyfikacji technicznej dotyczącej geosiatki (poz. 33 – kosztorys ofertowy). Proszę o podanie parametrów technicznych siatki.

Odpowiedzi:

1. Należy przyjąć kategorię ruchu dla przebudowywanej drogi jako KR3, charakterystyki nawierzchni z Betonów Asfaltowych oraz podbudowy z Betonu Asfaltowego przyjąć zgodnie z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi D-05.03.05 oraz D-04.07.01 jak dla kategorii obciążenia ruchem KR3. Powyższe specyfikacje ogólne zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Odpowiednia specyfikacja dotycząca geosiatki została już umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert: **14 listopada 2008r. godz. 13:00.**

Termin otwarcia ofert: **14 listopada 2008r. godz. 13:15.**