

**Powiat Wrocławski**  
**ul. Podwale 28**  
**50-040 Wrocław**

Znak sprawy: SP.DT.3421.P1N-29/2009  
**(2) 13.10.2009r.**

**Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali SIWZ**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:**

**Remont drogi powiatowej nr 1908D Zaprężyn – Bierzyce na dł. 2,7km**

Zgodnie z Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie przesłane przez jednego z Wykonawców.

**Pytanie 2:**

W związku z brakiem informacji w dokumentacji technicznej prosimy o określenie jakiego rodzaju asfaltu należy użyć na warstwę wyrównawczą, wiążącą oraz ścieralną (asfalt drogowy 50/70; 35/50 czy polimeroasfalt drogowy).

**Odpowiedź:**

Na warstwę wyrównawczą, wiążącą i ścieralną należy użyć asfalt drogowy 35/50.

*Dorota Zięciak*  
*tel. 71 72 21 738*