

Powiat Wrocławski
Ul. Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Znak sprawy: SP.DT.3421.P1N-41/2010
(1) 14.07.2010r

**Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali
SIWZ**

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie p.n.:
Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1972D w miejscowości Księginice

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171 poz. 1058 z Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706, Nr 223 poz. 1778), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego planu orientacyjnego, sytuacyjnego przedstawiającego odcinek drogi powiatowej 1972D w m. Kięginice, na którym będzie wykonywany remont drogi.

Odpowiedź:

Na stronie internetowej Zamawiającego został zamieszczony plan orientacyjny.

Pytanie 2:

Proszę o zamieszczenie specyfikacji technicznej dla wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych lub wskazanie rodzaju asfaltu i kruszyw (granity, sjenity, bazalty), jakie należy zastosować na warstwy bitumiczne. Proszę również o podanie uziarnienia mieszanek na poszczególne warstwy konstrukcyjne.

Odpowiedź:

Na warstwę wiążącą należy użyć asfalt D35/50, na warstwę ścieralną – D50/70.

Na warstwy bitumiczne należy użyć kruszywo bazaltowe.

Uziarnienie:

- warstwa ścieralna BA 0/12,8,
- warstwa wiążąca BA 0/16.

Na podbudowę należy zastosować kruszywo bazaltowe łamane stabilizowane mechanicznie 0/63, na pobocza – kruszywo bazaltowe łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5.

Pytanie 3:

Proszę o podanie kategorii ruchu drogi będącej przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Należy przyjąć kategorię ruchu KR3.

Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171 poz. 1058 z Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706, Nr 223 poz. 1778), **Zamawiający informuje, że zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** w rozdziale 3. „Specyfikacja techniczna”, pkt 3.2., ppkt 7. „Wykonanie robót” jest:

„Remont taki można wykonywać przy suchej i gorącej pogodzie (temperatura podłoża powyżej 10°C). Nie dopuszcza się przystępowania do robót remontowych podczas opadów atmosferycznych. (...)”

winno być:

„Podbudowę z betonu asfaltowego oraz warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego można wykonać gdy powierzchnia podłoża jest sucha i czysta oraz gdy temperatura otoczenia w ciągu doby będzie nie niższa od 5°C. Nie dopuszcza się układania podbudowy z betonu asfaltowego i warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru ($V > 16\text{m/s}$). (...)”

Termin składania ofert nie ulega zmianie.