

Powiat Wrocławski
Ul. Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Znak sprawy: SP.DT.3421.P1N-56/2010
(1) 16.09.2010r

**Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali
SIWZ**

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie p.n.:
**NR SP.DT.3421.P1N-56/2010 - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1453D na odcinku granica
powiatu - Domaszczyn.
CPV – 45 23 31 42 - 6**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W związku z tym, że Zamawiający w SIWZ nie wymaga od Wykonawców wykazu sprzętu do realizacji zamówienia, a w załączniku na stronie 10 w formularzach pkt. 8 jest umieszczona tabela „Charakterystyka wyposażenia sprzętowego Wykonawcy” prosimy o wyjaśnienie czy należy uzupełnić powyższą tabelę?

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ wymaga od Wykonawców wykazu sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia, który należy wpisać w załączonej tabeli. (Instrukcja pkt. 3 Wykonawcy pkt. 3.4. lit. f)

Pytanie 2:

Prosimy o uzupełnienie wymagań dotyczących D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego” zgodnie z wymaganiami ogólnymi D-M-00.00.00 pkt. 1.6.

Odpowiedź:

Z uwagi na to, że realizacja kontraktu nie wymaga zabezpieczenia Zamawiającemu pomieszczeń biurowych Zamawiający skreśla pkt. 1.6 D-M-00.00 (str. 7).

Pytanie 3:

Bardzo proszę o zamieszczenie na stronie zamawiającego formularzy w wersji edytowalnej (Word).

Odpowiedź:

Formularze zostały umieszczone na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego.

Pytanie 4:

Bardzo proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego kosztorysu ofertowego w wersji edytowalnej (Excel).

Odpowiedź:

Kosztorys ofertowy został umieszczony na stronie internetowej Powiatu wrocławskiego.

Pytanie 5:

Proszę o wskazanie rodzaju asfaltu (dla warstwy ścieralnej BA czy SMA) i uziarnienia warstw konstrukcyjnych

Odpowiedź:

Warstwę ścieralną należy wykonać z BA o uziarnieniu 0/12,8.

Pytanie 6:

Proszę o podanie kategorii ruchu będącej przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

KR2

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Danuta Nowakiewicz
tel. 71 72 21 738