

**Powiat Wrocławski**  
**Ul. Kościuszki 131**  
**50-440 Wrocław**

Znak sprawy: SP.DT.3421.P1N-55/2010  
**(1) 16.09.2010r**

**Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali  
SIWZ**

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie p.n.:

**NR SP.DT.3421.P1N-55/2010 - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1954D w miejscowości  
Suchy Dwór**

**CPV – 45 23 31 42 - 6**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:**

W związku z tym, że Zamawiający w SIWZ nie wymaga od Wykonawców wykazu sprzętu do realizacji zamówienia, a w załączniku na stronie 10 w formularzach pkt. 8 jest umieszczona tabela „Charakterystyka wyposażenia sprzętowego Wykonawcy” prosimy o wyjaśnienie czy należy uzupełnić powyższą tabelę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w SIWZ wymaga od Wykonawców wykazu sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia, który należy wpisać w załączonej tabeli. (Instrukcja pkt. 3 Wykonawcy pakt. 3.4. lit. f)

**Pytanie 2:**

Prosimy o uzupełnienie wymagań dotyczących D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego” zgodnie z wymaganiami ogólnymi D-M-00.00.00 pkt. 1.6.

**Odpowiedź:**

Z uwagi na to, że realizacja kontraktu nie wymaga zabezpieczenia Zamawiającemu pomieszczeń biurowych Zamawiający skreśla pkt. 1.6 D-M-00.00.00, (str. 7).

**Pytanie 3:**

Bardzo proszę o zamieszczenie na stronie zamawiającego formularzy w wersji edytowalnej (Word).

**Odpowiedź:**

Formularze zostały umieszczone na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego.

**Pytanie 4:**

Bardzo proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego kosztorysu ofertowego w wersji edytowalnej (Excel).

**Odpowiedź:**

Kosztorys ofertowy został umieszczony na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego.

**Pytanie 5:**

Proszę o wskazanie rodzaju asfaltu (dla warstwy ścieralnej BA czy SMA) i uziarnienia warstw konstrukcyjnych

**Odpowiedź:**

Warstwę ścieralną należy wykonać z BA o uziarnieniu 0/12,8.

**Pytanie 6:**

Proszę o podanie kategorii ruchu będącej przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź:**

KR2

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

*Danuta Nowakiewicz*  
tel. 71 72 21 738