

**Powiat Wrocławski**  
**Ul. Kościuszki 131**  
**50-440 Wrocław**

Znak sprawy: SP.DT.3421.P1N-56/2010  
**(2) 22.09.2010r**

**Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali  
SIWZ**

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie p.n.:  
**NR SP.DT.3421.P1N-56/2010 - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1453D na odcinku granica  
powiatu - Domaszczyn.**  
**CPV – 45 23 31 42 - 6**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie:**

W związku z niepełną odpowiedzią na pytanie nr 5, ponownie proszę o wskazanie uziarnienia warstw konstrukcyjnych, tj. podbudowy.

**Odpowiedź:**

Na podbudowę należy zastosować kruszywo bazaltowe łamane stabilizowane mechanicznie 0/63.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

*Dorota Zięciak*  
*tel. 71 72 21 738*