

Powiat Wrocławski
Ul. Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Znak sprawy: SP.DT.3421.P1N-52/2010
(3) 23.09.2010r

**Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali
SIWZ**

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie p.n.:

**NR SP.DT.3421.P1N-52/2010 - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2000D na odcinku
Piława – Milin**

CPV – 45 23 31 42 - 6

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

W związku z niepełną odpowiedzią na pytanie z dnia 22.09, ponownie proszę o wskazanie uziarnienia warstw konstrukcyjnych, tj. podbudowy.

6 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t	240,0
-------	----------------	--	---	-------

Odpowiedź:

Dla warstwy w poz. 6 d.2 kosztorysu ofertowego należy przyjąć uziarnienie 0/12,8.

Jednocześnie Zamawiający prostuje informację dotyczącą uziarnienia warstwy wiążącej podanej w odpowiedziach na pytanie z dnia 22.09:

podano:

Uziarnienie: warstwa wiążąca BA 0/16.

winno być:

Uziarnienie: warstwa wiążąca BA 0/12,8.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Dorota Zięciak
tel. 71 72 21 738