

**Powiat Wrocławski**  
**Ul. Kościuszki 131**  
**50-440 Wrocław**

Znak sprawy: SP.DT.3421.P1N-55/2010  
**(3) 23.09.2010r**

**Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali  
SIWZ**

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie p.n.:

**NR SP.DT.3421.P1N-55/2010 - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1954D w miejscowości  
Suchy Dwór**

**CPV – 45 23 31 42 - 6**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie:**

W związku z niepełną odpowiedzią na pytanie z dnia 22.09, ponownie proszę o wskazanie uziarnienia warstw konstrukcyjnych, tj. podbudowy.

5 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t	436,3
13 d.4	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t	5

**Odpowiedź:**

Dla warstwy w poz. 5 d.2 kosztorysu ofertowego należy przyjąć uziarnienie 0/12,8.

Dla warstwy w poz. 13 d.4 kosztorysu ofertowego należy przyjąć uziarnienie 0/8.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

*Dorota Zięciak*  
*tel. 71 72 21 738*