

Powiat Wrocławski
ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Znak sprawy: SP.DT.3421.P1N-11/2011
(1) 11.02.2011r.

Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

Remont drogi powiatowej nr 1933D na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 w miejscowości Groblice do granicy powiatu wrocławskiego, gmina Siechnice, powiat wrocławski.

Zgodnie z Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania przesłane przez jednego z Wykonawców.

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o sprecyzowanie jaka powinna być grubość warstwy gruntu stabilizowanego cementem (pozycja kosztorysowa nr 35. D 5.), wg „Dokumentacji przetargowej” i „Przedmiaru robót” wynosi ona 25 cm, natomiast wg „Szczegółowych specyfikacji technicznych”, „Projektu technicznego” oraz „Opisu budowlanego” wynosi ona 15cm.

Odpowiedź:

Mięszkość warstwy gruntu stabilizowanego wynosi 25cm.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dysponuje projektem budowlanym organizacji ruchu docelowego, o którym mowa w opisie budowlanym. Jeśli tak to proszę o umieszczenie go na stronie internetowej.

Odpowiedź:

Tak. Projekt organizacji ruchu docelowego zostanie zamieszczony na stronie internetowej.

Pytanie 3:

Jeśli zamawiający nie dysponuje projektem organizacji ruchu, czy istnieje możliwość całkowitego zamknięcia drogi powiatowej nr 1933D.

Odpowiedź:

Zgodnie z § 4 pkt 4. oraz § 6 pkt 2. b) umowy nr SP.DT.3421.P1N-11/2011 wykonanie projektu organizacji ruchu tymczasowego wraz z uzyskaniem uzgodnień leży po stronie wykonawcy. Po wyłonieniu wykonawcy i zapoznaniu się Zamawiającego z harmonogramem robót zostanie podjęta decyzja w sprawie czasowego całkowitego zamknięcia drogi.

Pytanie 4:

Czy zamawiający dysponuje planem przestrzennego zagospodarowania terenu, jeśli tak to prosimy o jego zamieszczenie w dokumentacji technicznej.

Odpowiedź:

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są na stronie internetowej www.wrosip.pl (Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego > Gmina Siechnice).

Mariusz Jarek, Filip Datko
tel. (71) 72 21 714

e-mail: wdit@powiatwroclawski.pl
fax: (71) 72 21 740

Powiat Wrocławski
ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Pytanie 5:

Prosimy o zamieszczenie rysunku 2_1_PZT_naziemna Groblice-Durok 440mm.pdf

Odpowiedź:

Rysunek 2_1_PZT_naziemna Groblice-Durok 440mm.pdf zostanie zamieszczony na stronie internetowej.

Pytanie 6:

Zwracam się z prośbą o dołączenie do dokumentacji technicznej, rysunków dotyczące odcinka II (naziemne, podziemne, przekroje, niweletę).

Odpowiedź:

Zadanie: „Remont drogi powiatowej nr 1933D na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 w miejscowości Groblice do granicy powiatu wrocławskiego, gmina Siechnice, powiat wrocławski” realizowane będzie w formie remontu, podstawą wykonania robót jest przedmiar robót. Zamieszczona dokumentacja techniczna na ODCINEK I, jest tylko posiłkową formą do przygotowania kosztorysu ofertowego.

Jednocześnie Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 8 marca 2011 r., do godziny 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się 8 marca 2011 r., o godzinie 11:15.