

Powiat Wrocławski
ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Znak sprawy: SP.ZP.272.28.2011
(14) 15.11.2011r.

Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 1920D w Kielczowie wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gmina Długołęka

Zgodnie z Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania przesłane przez jednego z Wykonawców.

Pytanie 1:

Proszę o podanie grubości humusowania – poz. Nr 43 kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź:

Grubość humusowania należy przyjąć zgodnie z zamieszczoną specyfikacją techniczną D-06.01.01.

Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnienie czy należy wykonać podbudowę stabilizowaną cementem o $R_m = 2,5$ MPa jak wskazuje na to opis techniczny oraz przekroje konstrukcyjne projektu budowlanego czy może $R_m = 5$ MPa zgodnie z kosztorysem ofertowym poz. Nr 62?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję iż treść pozycji 62 została skorygowana w danym zakresie. Obecnie brzmi ona „Wykonanie podbudowy - stabilizacja cementem R28 - od 2,5MPa do 5Mpa”

Jednocześnie Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 28.11.2011 r., do godziny 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się 28.11.2011 r., o godzinie 11:15.