

Powiat Wrocławski
ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Znak sprawy: SP.ZP.272.28.2011
(12) 09.11.2011r.

Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 1920D w Kielczowie wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gmina Długołęka

Zgodnie z Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania przesłane przez jednego z Wykonawców.

Pytanie 1:

W kosztorysie ofertowym mamy warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16W oraz warstwę ścieralną SMA 8, natomiast w opisie technicznym i na rysunkach podana jest warstwa wiążąca z BA0/20 i warstwa ścieralna SMA 0/9,6. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i doprecyzowanie jaki rodzaj mieszanki należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający w zamieszczonych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej „Aktualnych kosztorysach” zmodyfikował przedmiotowe pozycje. Należy przyjąć do wyceny mieszanki mineralno-asfaltowe zaprojektowane zgodnie z PN-S 96025.

Pytanie 2:

W zamieszczonym opisie technicznym w pkt. 3.7 jest informacja, że „Projekty organizacji ruchu zastępczego i docelowego przedstawiono w oddzielnych opracowaniach”. Proszę zatem o zamieszczenie tych opracowań na stronie Internetowej Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że, projekt organizacji ruchu tymczasowego wraz z jego uzgodnieniem leży po stronie Wykonawcy. Natomiast projekt docelowej organizacji ruchu zostanie umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Jednocześnie Zamawiający przesługuje termin składania ofert do dnia 28.11.2011 r., do godziny 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się 28.11.2011 r., o godzinie 11:15.