

Powiat Wrocławski
ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Znak sprawy: SP.ZP.272.28.2011
(17) 18.11.2011r.

Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 1920D wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowości Kiełczów, gmina Długoleka

Zgodnie z Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania przesłane przez jednego z Wykonawców.

Pytanie 1:

W kosztorysie ofertowym kanalizacji deszczowej w poz. 21, 22, 23 wskazano budowę kanałów deszczowych z rur PP śr. 300, 400, 500 natomiast w opisie do projektu kanalizacji deszczowej w punkcie 2.6 „Materiały i wykonanie” wskazano wykonanie kanałów deszczowych śr. 300, 400, 500 lecz z rur PCV NS* (powinno być SN8). Dodatkowo w specyfikacji technicznej D.03.02.01 „Kanalizacja deszczowa” w pkt. 2 „Materiały, pakt. 2.2. „Rury kanałowe” opisano rury kamionkowe, betonowe, żelbetowe i żeliwne lecz nie ma opisu i wskazania co do zastosowania rur PP i PCV.

W związku z powyższą rozbieżnością proszę o jednoznaczne określenie jakiego rodzaju rury należy ująć w wycenie poz. 21, 22, 23 do budowy kanałów deszczowych śr. 300, 400, 500.

Odpowiedź:

Należy przyjąć rury o parametrach opisanych w projekcie budowlanym, takich jak PVC-V SN8 lub o parametrach wyższych.

Otwarcie ofert odbędzie się 28.11.2011 r., o godzinie 11:15.