

Powiat Wrocławski
ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Znak sprawy: SP.ZP.272.28.2011
(16) 17.11.2011r.

Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 1920D wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowości Kiełczów, gmina Długołęka

Zgodnie z Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania przesłane przez jednego z Wykonawców.

Pytanie 1:

W kosztorysie ofertowym kanalizacji deszczowej w poz. 7 i 8 Zamawiający przewiduje wywóz gruntu z wykopu, natomiast w pozycjach 11, 12, 13, 14, 15, 16, przewiduje zasypanie wykopów. W katalogach KNR wskazanych przy wycenie zasypania wykopów w pozycjach 11, 12, 13, 14, 15, 16 ujęta jest jedynie czynność zasypania lecz pozycja ta nie ujmuje zakupu gruntu do zasypki. Grunt zakupiony ujmuje jedynie pozycja 19.d.1 (podsypka z piasku 15cm) i 20.d.1 (osypka z piasku 20cm).

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy w pozycjach 11, 12, 13, 14, 15, 16 kosztorysu ofertowego kanalizacji deszczowej należy ująć zasypanie wraz z zakupem gruntu zagęszczonego, czy tylko samą czynność zasypania. Jeśli samą czynność zasypania to proszę wskazać jakim gruntem ma być wykonana.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w w/w pozycjach należy ująć tylko czynność zasypania. Zasypanie wykopu należy wykonać zgodnie z pkt. 4.2. opisu technicznego dla odwodnienia.

Otwarcie ofert odbędzie się 28.11.2011 r., o godzinie 11:15.