

**Powiat Wrocławski**  
**ul. T. Kościuszki 131**  
**50-440 Wrocław**

Znak sprawy: SP.ZP.272.30.2011  
**(18) 13.12.2011r.**

**Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali SIWZ**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego:**

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szyszkową  
w miejscowości Śleza do skrzyżowania z ulicą Chabrową w miejscowości Wysoka, gmina  
Kobierzyce (etap I).**

Zgodnie z Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania przesłane przez jednego z Wykonawców.

**Pytanie 1:**

Po wizji lokalnej stwierdzono znaczne uszkodzenie płyt betonowych. Stan techniczny płyt nie pozwala na zastosowanie technologii dyblowania zaproponowanej przez Zamawiającego. Wiercenie otworów co 30cm spowoduje dalszą degradację płyt i nie zapewni właściwego między istniejącą nawierzchnią a projektowanym poszerzeniem. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii na całości zadania na konstrukcję jezdni jak na odcinku km 0+000,00 - km 0+120,00, tym bardziej że sporządzenie projektu leży po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dyble w płytach betonowych należy wykonać w rozstawie co 60cm. Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii na odcinku gdzie występują płyty betonowe.

**Jednocześnie Zamawiający przesługuje termin składania ofert do dnia 19.12.2011 r., do godziny 11:00.  
Otwarcie ofert odbędzie się 19.12.2011 r., o godzinie 11:15.**