

Powiat Wrocławski
ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Znak sprawy: SP.ZP.272.18.2012
(3) 13.04.2012r.

Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie p.n.:

Rozwój obszarów wiejskich północnej części gminy Długołęka oraz podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1453D po jej przebudowie w miejscowości Łozina w ramach zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1453D - etap II: Węzeł Łozina - granica powiatu.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171 poz. 1058 z Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706, Nr 223 poz. 1778 z późn. zm), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego opisu technicznego dotyczącego kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź:

Cały projekt dla branży „Kanalizacja z elementami odwodnienia” zostanie zamieszczony na stronie zamawiającego w dniu 18.04.2012r.

Pytanie 2:

Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego profilu podłużnego dla kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź:

Cały projekt dla branży „Kanalizacja z elementami odwodnienia” zostanie zamieszczony na stronie zamawiającego w dniu 18.04.2012r.

Pytanie 3:

Proszę o zamieszczenie „Branża kanalizacyjna z elementami odwodnienia”, o którym jest mowa w punkcie 4.4 ODWODNIENIE PRZEBUDOWYWANEJ DROGI POWIATOWEJ NR 1453D opisu budowlanego.

Odpowiedź:

PW „Kanalizacja z elementami odwodnienia” zostanie zamieszczony na stronie zamawiającego w dniu 18.04.2012r.

Pytanie 4:

Proszę o jednoznaczne określenie grubości warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem pod jezdnią oraz zatoką autobusową. Na przekrojach normalnych oraz w przedmiarze robót jest podana wartość 15cm, natomiast specyfikacja "D – 04.05.01 WARSTWA WZMACNIAJĄCA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM" podaje wartość 25cm.

Odpowiedź:

Stabilizację wykonać zgodnie z projektem oraz zapisami SIWZ - 15cm; 2,5MPa

Jednocześnie Zamawiający przesługuje termin składania ofert do dnia 25.04.2012r., do godziny 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się 25.04.2012r., o godzinie 11:15.