



# Powiat Wrocławski

SP.ZP.272.67.2012  
(2) 13.08.2012r.

Wrocław, dnia 14 sierpnia 2012 r.

## INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA cz. II

Dotyczy: *Przetargu nieograniczonego na polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1959D od AOW w miejscowości Magnice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1973D w Żemikach Małych oraz drogi powiatowej nr 1973D w miejscowości Żemiki Małe, gm. Kobierzyce.*

**Zamawiający – Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, informuje**, że wpłynęły kolejne przedstawione poniżej zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniamy:

### Pytanie 1:

Dot. oznakowania poziomego. Dot. docelowego oznakowania poziomego. Prosimy o informację czy oznakowanie poziome należy wykonać jako strukturalne, jeśli tak to w jakim zakresie?

### Odpowiedź:

Oznakowania poziomego nie należy wykonać jako oznakowania strukturalnego. Należy wykonać oznakowanie grubowarstwowe gładkie.

### Pytanie 2:

Jaka jest to klasa drogi?

### Odpowiedź:

Przedmiotowe drogi przynależą do klasy dróg L - lokalnych.

### Pytanie 3:

Czy należy zaprojektować i wykonać masy bitumiczne w oparciu o WT1 i WT2 2010?

### Odpowiedź:

Tak, należy zaprojektować i wykonać masy bitumiczne w oparciu o WT1 i WT2 2010.

### Pytanie 4:

Po wizji lokalnej stwierdzono występowanie licznych spękań na istniejącej nawierzchni bitumicznej ułożonej na nawierzchni z kostki kamiennej. Czy Zamawiający przewiduje wzmocnienie istniejącej nawierzchni?

### Odpowiedź:

W ramach zadania Zamawiający przewiduje remonty częściowe nawierzchni za pomocą MMA w ilości 25 ton. Zamawiający nie przewiduje innych wzmocnień istniejącej nawierzchni.

### Pytanie 5:

Po wizji lokalnej stwierdzono niezgodność rozwiązania projektowego – szczegół A z rzeczywistym usytuowaniem wysokościowym opornika. Projektowana nakładka nie przykryje opornika, projektowaną grubością. Czy Zamawiający zakłada wyrównanie nawierzchni w-wą wyrównawczą?

### Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wyrównania nawierzchni warstwą wyrównawczą. W przypadku stwierdzenia, że nakładka bitumiczna nie przykryje wymaganą grubością opornika kamiennego, należy warstwę MMA ułożyć do lica opornika kamiennego od strony jezdni.

WICESTAROSTA

Jerzy Fitek



ul. Tadeusza Kościuszki 131  
50-440 Wrocław  
tel. + 48 / 71/ 72 21 700, fax + 48 / 71/ 72 21 706  
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl

