



Powiat Wrocławski

SP.ZP.272.67.2012

Wrocław, 17.08.2012

(4) 17.08.2012r.

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1959D od AOW w miejscowości Magnice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1973D w Żernikach Małych oraz drogi powiatowej nr 1973D w miejscowości Żerniki Małe, gm. Kobierzyce.

Zgodnie z Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania przesłane przez jednego z Wykonawców.

Pytanie 1:

W Opisie Technicznym konstrukcja projektowanego chodnika posiada następującą konstrukcję:

Kostka betonowa gr 8 cm (szara) typu HOLLAND,

Podsypka cementowo- piaskowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 10 cm,

Warstwa odsączająca gr. 10 cm - piasek

Profilowanie z zagęszczeniem podłoża

W kosztorysie ofertowym brakuje pozycji dotyczących profilowania i zagęszczenia podłoża oraz wykonania warstwy odsączającej. Prosimy o stosową korektę kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź:

Profilowania i zagęszczenie podłoża pod chodniki należy uwzględnić przy wycenie w pozycji 4 d.2.

Pozycja 16 d.3. dotyczy „wykonania i zagęszczenia mechanicznego warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm” w ilości 1979 m², w tym 213 m² pod zjazdami, 1766 m² – pod chodnikami.

Pytanie 2:

W Opisie Technicznym konstrukcja projektowanych zjazdów posiada następującą konstrukcję:

Kostka betonowa gr.8 cm (szara) typu HOLLAND,

Podsypka cementowo- piaskowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,



ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71/ 72 21 700, fax + 48 / 71/ 72 21 706
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl



Two warte

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm o gr.15 cm,

Warstwa odsączająca gr. 10 cm - piasek

Profilowanie i zagęszczenie podłoża

W kosztorysie ofertowym brakuje pozycji dotyczących profilowania i zagęszczenia podłoża oraz wykonania nawierzchni zjazdów z kostki betonowej. Prosimy o stosowną korektę kosztorysu

Odpowiedź:

Profilowania i zagęszczenie podłoża pod chodniki należy uwzględnić przy wycenie w pozycji 12 d.3.

Pozycja 7 d.2. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 1979 m² ujmuje 213 m² - zjazdów, 1766 m² – chodników.

Pytanie 3:

Zamawiający żąda od wykonawcy załączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Jednak kosztorys zawiera błędy. Np. w dziale nr 2 „Chodnik” brakuje pozycji na wykonanie w- wy odsączającej gr. 10 cm z piasku, zaś w dziale nr 3 „Zjazdy” brakuje pozycji na wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej 8cm. To, że rozliczenie inwestycji jest ryczałtowe nie znaczy, że Zamawiający może wszystkim obciążyć wykonawcę. Prosimy o zamieszczenie prawidłowego kosztorysu ofertowego zawierającego wszystkie pozycje z prawidłowymi ilościami, lub rezygnację z wymogu załączenia kosztorysu.

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 1 i nr 2.

Ponadto w pozycji 14 d.3 winno być 213 m² zgodnie z wyliczeniami obmiaru podanymi w opisie pozycji, zamiast podanych 2130 m².

W związku z licznymi pytaniami otrzymanymi od Wykonawców na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert na dzień 23 sierpnia 2012r. godz. 11:00
- termin otwarcia ofert na dzień 23 sierpnia 2012r. godz. 11:15

WICESTAROSTA

Jerzy Fitek



ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71/ 72 21 700, fax + 48 / 71/ 72 21 706
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl



Kowalski