



# Powiat Wrocławski

SP.ZP.272.67.2012  
(5) 21.08.2012r.

Wrocław, 21.08.2012

## INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego:**

**Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1959D od AOW w miejscowości Magnice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1973D w Żernikach Małych oraz drogi powiatowej nr 1973D w miejscowości Żerniki Małe, gm. Kobierzyce.**

Zgodnie z Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania przesłane przez jednego z Wykonawców.

### **Pytanie 1:**

Pozycja nr 25 to wykonanie poboczy, prosimy o podanie szerokości pobocza do wykonania.

### **Odpowiedź:**

Szerokość pobocza do wykonania jest równa 60 cm.

### **Pytanie 2:**

Na drodze powiatowej nr 1959D między miejscowościami Magnice i Chrzanów jest przejazd kolejowy. Prosimy o wyjaśnienie jakie roboty przewiduje Zamawiający w tamtym miejscu i dodanie tych robót do kosztorysu.

### **Odpowiedź:**

W ramach zadania Zamawiający przewiduje sfrezowanie istniejącej nawierzchni w rejonie przejazdu kolejowego w celu dowiązania się do istniejącego poziomu. Roboty zostały ujęte w kosztorysie w pozycji 20 d.4.

### **Pytanie 3:**

W SIWZ w dziale 1.3.1 „Zakres prac” jest zapis: „- uwzględnienie odprowadzenia wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej”. Co Zamawiający rozumie przez ten zapis, bo w zakresie zadania nie ma wykonania żadnych ścieków, wpustów czy przykanalików.

### **Odpowiedź:**

W ramach tego zapisu należy rozumieć prawidłowe ukształtowanie spadków w okolicy istniejących wpustów.



ul. Tadeusza Kościuszki 131  
50-440 Wrocław  
tel. + 48 / 71/ 72 21 700, fax + 48 / 71/ 72 21 706  
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl



*nowe*

**Pytanie 4:**

Czy wykonanie poboczy z kruszywa (ew. frezowiny) należy liczyć na całej długości projektowanej drogi z dwóch stron, czy tylko w miejscach, gdzie jest ono zaniżone w stosunku do drogi. Jeśli na całej długości, prosimy o dodanie pozycji na ścinę istniejącego pobocza, bo częściowo jest ono zawyżone w stosunku do jezdni.

**Odpowiedź:**

Pobocza winny być wykonane na całej długości projektowanej drogi po obu stronach, należy odliczyć te krawędzie jezdni, które ograniczone są krawężnikiem.  
Ewentualne koszty profilacji pobocza należy wycenić w pozycji 25 d.4.

**Pytanie 5:**

Prosimy o dokładne wyjaśnienie, jakich powierzchni do frezowania dotyczy poz. nr 20? Czy ujęta jest tam powierzchnia drogi w miejscowości Żerniki Małe, gdzie występują ścieki z kostki i - aby uniknąć ich regulacji - całość należy sfrezować?

**Odpowiedź:**

Pozycja 20 d. 4 obejmuje frezowanie nawierzchni na całej szerokości drogi w miejscowości Żerniki Małe, a także wszelkie dowiązania wbudowywanej nakładki do istniejących poziomów dróg poprzecznych o nawierzchni z warstw bitumicznych. Pozycja ta obejmuje również frezowanie istniejącej nawierzchni na początku i na końcu nakładki z MMA oraz nawierzchnie przy przejeździe kolejowym, w celu dowiązania się do istniejącego poziomu.

**Pytanie 6:**

Prosimy o zamieszczenie specyfikacji na remont cząstkowy lub precyzyjnego opisu technologii jego wykonania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej SST.

**Pytanie 7:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2 (pismo SP.ZP.272.67.2012 z dnia 16.08.2012) w oznakowaniu docelowym należy zastosować znak D6 (poz. Kosztorysowa 30 d.5) zamiennie do znaku D-4. W załączonym kosztorysie zamiennym w. poz. 30 d.5, nie został zweryfikowany znak D4 na znak D-6. Prosimy o wprowadzenie korekty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej skorygowany kosztorys ofertowy.

**Zamawiający informuje, że na stronie internetowej został zamieszczony skorygowany kosztorys ofertowy, który jest dla wykonawców obowiązujący.**

**Uwaga: Termin składania ofert przeniesiono na dzień 23 sierpnia 2012 r. godz. 11:00**

WICESTAROSTA  
Jerzy Fitek



ul. Tadeusza Kościuszki 131  
50-440 Wrocław  
tel. + 48 / 71/ 72 21 700, fax + 48 / 71/ 72 21 706  
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl



*Handwritten signature*