



# Powiat Wrocławski

Znak sprawy: SP.ZP.272.116.2012  
(1) 02.11.2012r.

## Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Dotyczy postępowania przetargowego na „**Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1938D ul. Główna w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice**”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie 1:

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się min. dwoma zadaniami w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu dróg, w których wykonywana była nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami lub mieszankami SMA o powierzchni min. 6.000m<sup>2</sup> każde zadanie, zamiast mieszanki mineralno-asfaltowej z lepiszczem modyfikowanym miałem gumowym?

### Odpowiedź:

Dla przedmiotowego postępowania zakładającego wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z lepiszczem modyfikowanym miałem gumowym, Zamawiający wymaga referencji potwierdzających wykonanie 2 zadań o powierzchni min. 6.000m<sup>2</sup> każde w ww. technologii. Mieszanki mineralno-asfaltowe modyfikowane polimerami oraz mieszanki SMA nie spełniają powyższego warunku.

WICESTAROSTA

Jerzy Fitek

