



Powiat Wrocławski

Wrocław, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Numer sprawy: SP.ZP.272.50.2013

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, informuje, że w dniu 22.04.2013 r. wpłynęły kolejne przedstawione poniżej zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Remont drogi powiatowej nr 1986D relacji Jordanów Śląski – Nasławice, celem poprawy dostępności do terenów aktywności gospodarczej.**

Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia:

Zestaw II

Pytanie 1:

Prosimy o wskazanie na jakich odcinkach ma zostać wykonane umocnienie rowu korytami kolejowymi.

Odpowiedź:

Umocnienie skarp i dna rowów elementami prefabrykowanymi ma miejsce od ok. km 1+370,00 do km 1+620,00 po obu stronach drogi.

Pytanie 2:

Prosimy o wskazanie ilości m² ułożenia płyty ażurowej typu „meba” jakie należy skalkulować do umocnienia rowu korytami kolejowymi.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem pozycji 4.12 Kosztorysu Ofertowego: „[...]Umocnienie skarp płytami ażurowymi typu "MEBA" gr. 8 cm (wys. 40 cm) po obu stronach koryta na podsypce piaskowej o śr. grubości 3-5 cm[...] należy skalkulować 0,8 m² płyt ażurowych typu „MEBA” na 1 mb pozycji Umocnienie skarp i dna rowu.

WICESTAROSTA

Jerzy Fitek



ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71/ 72 21 700, fax + 48 / 71/ 72 21 706
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl

