



# Powiat Wrocławski

Wrocław, 16.05.2014r.

Znak sprawy: SP.ZP.272.43.2014

**Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ**

## INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Zamawiający - Powiat Wrocławski** reprezentowany przez **Zarząd Powiatu Wrocławskiego**, informuje, że w dniu 14 i 15.05.2014r. wpłynęły przedstawione poniżej zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Przebudowę dróg powiatowych nr 1535D i nr 1922D w miejscowości Dobrzykowiec, gm. Czernica w podziale na 2 zadania**”.

Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

**Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Dobrzykowiec, gmina Czernica**

### Pytanie 1

W kosztorysie ofertowym dla zadania nr 1 jest mowa o przebudowie linii napowietrznej i oświetlenia ulicznego. Na stronie Zamawiającego brakuje dokumentacji (projektu) na przebudowę linii kablowych i napowietrznych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

### Odpowiedź:

Dokumentacja dla zadania 1 została opracowana w formie uproszczonej - do zgłoszenia robót budowlanych (art.30 ust.1 pkt.2). Z uwagi na zakres i charakter robót nie opracowywano szczegółowego projektu przebudowy napowietrznej linii nn. Zakres robót wraz z ich opisem został przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu (rys.2.1.), w opisie oraz w zamieszczonych warunkach technicznych. Zaprojektowano rozwiązania typowe i powtarzalne, a zastosowane urządzenia i materiały winny posiadać opinię o jakości wydaną przez uprawnioną do tego jednostkę.

### Pytanie 2

Jakie oprawy mają zostać zamontowane w celu doświetlenia przejść dla pieszych

### Odpowiedź:

Należy zastosować słupy i oprawy, które zapewnią doświetlenie przejścia na następujących parametrach:

- średnie natężenie oświetlenia przejścia dla pieszych  $E_h \geq 80 \text{ lx}$  z równomiernością  $U_h > 0,3$ ,
- barwa światła inna niż oświetlenie drogi 1535D (ul. Wrocławskiej) na której znajduje się przejście
- minimalna odległość posadowienia słupa oświetleniowego od krawędzi jezdni 0,5 m i minimalna wysokość skrajni drogi dla oprawy 4,6 m

Zastosowane oprawy powinny odpowiadać normie EN 60598-2-3. Ponadto spełniać następujące parametry:

- posiadać odbłyśnik umożliwiający uzyskanie pionowego strumienia świetlnego.
- źródło światła metalohalogenkowe mocy min. 150W,
- klasa elektryczna - II,

- szczelność komory - IP66,
- odporność na wstrząsy - IK08,
- malowanie farbą proszkową,
- klosz z hartowanego szkła.

**Zadanie 2 – Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 1922D wraz z wykonaniem koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1922D na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1535D do dz. nr 237dr w m. Dobrzykowice, gm. Czernica.**

**Pytanie 1**

Zgodnie z pkt. 1,4b PFU Zamawiający zakłada, że odcinek jezdni drogi powiatowej 1922D posiada wymaganą nośność dla kategorii ruchu KR2. Czy założenie to należy przyjąć na etapie wykonania projektu koncepcyjnego?

**Odpowiedź:**

Do projektu należy przyjąć nośność dla kategorii ruchu KR2.

**Pytanie 2**

Zgodnie z pkt. 2.6.1 PFU Zamawiający nakłada konieczność uzyskania mapy do celów projektowania dróg. Czy Zamawiający uzna spełnienie tego warunku poprzez uzyskanie mapy zasadniczej, która jest wystarczająca z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a więc zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga mapy do celów projektowych ze względu na - zaprojektowanie nowej niwelety drogi z dostosowaniem spadów poprzecznych i podłużnych do istniejącego terenu i przebudowanego wlotu na ul. Stawowej zgodnie z projektem z zadania nr 1- na odcinku 220m - od skrzyżowania z 1535D do dz. nr 237dr (**podanie tych rzędnych**);

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający przewiduje konieczność sporządzenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę na zadanie nr 2 tj.: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1922D na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1535D do działki nr 237 w m. Dobrzykowice.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje sporządzania projektu budowlanego i nie przewiduje uzyskania pozwolenia na budowę na zadanie nr 2.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że modyfikacją treści SIWZ wprowadził następujące zmiany:

1. W tytule Zadania 2, które brzmiało :

*„Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 1922D wraz z wykonaniem koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1922D na odcinku od skrzyżowania z droga nr 1935D do dz. nr 237dr w m. Dobrzykowice, gm. Czernica.”*

treść otrzymuje brzmienie

*„Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 1922D wraz z wykonaniem koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1922D na odcinku od skrzyżowania z droga nr 1535D do dz. nr 237dr w m. Dobrzykowice, gm. Czernica.”*

Zmiana dotyczy każdej nazwy zadania nr 2 w dokumentach przetargowych.

W PFU dla zadania nr 2 w każdym miejscu gdzie pojawił się nr drogi 1953D należy zmienić na 1535D.

2. Z projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) dla Zadania 2 wykreślono w całości pkt. 2 § 18 o treści: „Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ”.
3. Zmieniono termin składania i otwarcia ofert z dnia 21.05.2014 r. na 22.05.2014 r.

WICESTAROSTA  
Waldemar Szczykutowicz