



# Powiat Wrocławski

Wrocław, 19.05.2014r.

Znak sprawy: SP.ZP.272.43.2014

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

## INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, informuje, że w dniu 14 i 15.05.2014r. wpłynęły przedstawione poniżej zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg powiatowych nr 1535D i nr 1922D w miejscowości Dobrzykowice, gm. Czernica w podziale na 2 zadania”.

Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

**Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Dobrzykowice, gmina Czernica**

### Pytanie 1

Jakie rury mają być zastosowane do kanalizacji deszczowej - opis techniczny mówi, że mają to być rury z PEHD strukturalne niekarbowane (nieżebrowane) z zewnątrz i wewnątrz i MUSZA to być rury koloru białego wewnątrz? Jest sporo problemów ze znalezieniem takiego materiału, proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna rury PEHD z polietylenu wysokiej gęstości gładkie wewnątrz i karbowane z zewnątrz spełniające parametry średnicy i sztywności o innym kolorze wewnętrznym (np. szare, które również można kamerować).

### Odpowiedź:

Rury zaprojektowane są z PEHD i każde równoważne można zastosować, kolor szary jest odcieniem białego. Zastosowane rurociągi powinny mieć wewnętrzną powierzchnię gładką, o wytrzymałości na ścieranie i odporną na związki chemiczne.

WICESTAROSTA  
*Waldemar Szarykutowicz*



ul. Tadeusza Kościuszki 131  
50-440 Wrocław  
tel. + 48 / 71/ 72 21 700, fax + 48 / 71/ 72 21 706  
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl



PANTEON  
POLSKIEJ  
EKOLOGII