



**DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
we WROCŁAWIU, INSPEKTORAT we WROCŁAWIU**

Adres biura: 50-333 Wrocław, al. Jana Matejki 6

Adres do korespondencji: 50-333 Wrocław, al. Jana Matejki 5

DZMiUW

Tel.: 071-322-66-81 do 83

Fax: 071-322-79-29

NIP: 898-20-33-688

www.dzmiuw.wroc.pl

dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl

REGON: 932964788

Wrocław, dn. 04.06.2014 r.

Znak sprawy : W/II.Wr - ME – 4600 / 62 / 14 / 3

L.dz. 3692/14

BAMAR

Biuro Projektowe

Ul. Strońska 4A/22


50 – 540 Wrocław

Dotyczy: odprowadzenia wód opadowych rowami przydrożnymi do rzeki Brochówki oraz do rowu melioracyjnego BR.14 w miejscowości Iwiny, gmina Siechnice

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 26.05.2014r. oraz przesłane w dniu 03.06.2014r. uzupełnienie dokumentacji Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu opiniuje pozytywnie przedłożoną dokumentację projektową dotyczącą:

1. Odprowadzenia rowem przydrożnym wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia fragmentu drogi powiatowej nr 1935D w ilości równej lub mniejszej od wielkości obecnego spływu z rozpatrywanego obszaru tj. $Q=15,0\text{dm}^3/\text{s}$ do rzeki Brochówki w km 5+090 (działka drogi nr 353/1 obr. Iwiny, gm. Siechnice; działka ciekru nr 300 obr. Iwiny, gm. Siechnice).
2. Odprowadzenia rowem przydrożnym wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia fragmentu drogi powiatowej nr 1935D w ilości równej lub mniejszej od wielkości obecnego spływu z rozpatrywanego obszaru tj. $Q=11,0\text{dm}^3/\text{s}$ do rowu melioracyjnego BR.14 (działka drogi nr 353/1 obr. Iwiny, gm. Siechnice; działka rowu nr 335 obr. Iwiny, gm. Siechnice).
3. Budowy dwóch zastawek z otworami w przegrodach na rowach przydrożnych (dz. nr 353/1 obr. Iwiny, gm. Siechnice) odprowadzających wody opadowe i roztopowe do rzeki Brochówki oraz do rowu melioracyjnego BR.14 mających za zadanie czasowo zretencjonować nadmiar wody przepływającej przez przedmiotowe rowy.

Z-ca DYREKTORA


mgr inż. Witold Rzewuski

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a DZMiUW I/Wrocław.

Sprawę prowadzi:

Sebastian Karpiński

Tel. 71 394 36 80 wew. 510


✉ sebastian.karpinski@dzmiuw.wroc.pl

Piotr Goleń

Tel. 71 394 36 80 wew. 509

✉ piotr.golen@dzmiuw.wroc.pl

Za zgodność z oryginałem


mgr inż. Marek Bacala