

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
ul. Żernicka 17, 55-010 Św. Katarzyna

NIP:912-13-91-033  
REGON:932127360

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna VI Wydz. Gospodarczy KRS  
Nr KRS: 0000133275, Wysokość kapitału zakładowego: 9 924 900 zł

ZGK/356/2014

Św. Katarzyna, dn. 06.05.2014r.

**BAMAR Biuro Projektowe**  
50-540 Wrocław, ul. Strońska 4A/22

**Dotyczy: uzgodnienia przebiegu projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Brochowskiej w Iwinach.**

W odpowiedzi na złożone pismo i przedłożone mapy (data wpływu 25.04.2014r., zarejestrowane pod nr 3152) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Św. Katarzynie, informuje, że uzgadnia trasę przebiegu projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Brochowskiej w Iwinach wyłącznie w zakresie skrzyżowania z siecią wodociągową oraz kanalizacją sanitarną z następującymi uwagami :

1. Zawiadomić pisemnie ZGK Sp. z o.o. o terminie rozpoczęcia robót z 7-dniowym wyprzedzeniem, dołączyć ksero pozwolenia na budowę, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy kierownika budowy.
2. Miejsca skrzyżowania projektowanej kanalizacji deszczowej z siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną należy zabezpieczyć rurą ochronną.
3. Zachować odległości pomiędzy kanalizacją deszczową a wodociągiem i kanalizacją sanitarną – zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
4. Prace związane z zabezpieczeniami kolizji z sieciami wodociągowymi i sieciami kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i normami.
5. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urządzeń wod-kan na terenie budowy Inwestor, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt. Prace związane z usunięciem takich awarii należy prowadzić pod nadzorem ZGK Sp. z o.o. Wszystkie nie zgłoszone usterki na tych sieciach będą traktowane jako powstałe w czasie prac związanych z budową sieci ciepłowniczej i koszt ich usunięcia będzie obciążał Inwestora, Wykonawcę.

uzg. 30/14

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
ul. Żernicka 17, 55-010 Św. Katarzyna  
tel./fax 71/311-39-33  
NIP 912-13-91-033 Regon 932127360  
KRS 0000133275  
(1)

Prezes Zarządu  
  
Zbigniew Hajłasz

Sprawę prowadzi: Dyrektor Techniczny – Radosław Bujak tel. 693721414  
kanalizacja@zgksiechnice.pl

Sekretariat: tel. (71) 311-39-33, Dyrektor ds. Technicznych: (71) 311-39-74,  
Dyrektor Finansowy: (71) 311-39-15, Dział Techniczny: (71) 311-39-72, Dział Sprzedaży i Rozliczeń: 71 311-39-32,  
Oczyszczalnia Ścieków: 609-37-81-52, Awarie: wodociągowe 601-155-462, kanalizacyjne 609-37-81-52