

gm. Siechnice. Wniosek został złożony w związku z budową chodnika ulicy Brochowskiej w ciągu drogi powiatowej 1935D w Iwinach gm. Siechnice. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na podstawie art. 127 ust.7b i 7c ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2014r. wyznaczył Prezydenta Miasta Wrocławia do przeprowadzenia postępowania dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie.

Po przeprowadzonej wizji terenowej stwierdzono, że przedmiotowy rów przydrożny jest w złym stanie technicznym, na przeważającej długości widoczny jest jedynie jego ślad. W załączonym do wniosku operacie wodnym, zaprojektowano rozwiązanie odwadniające przewidzianego do przebudowy fragmentu drogi powiatowej 1935D, polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej na odcinkach, gdzie pozostał jedynie ślad rowu oraz odbudowanie pozostałego odcinka w celu zachowania jego funkcji odwadniającej.

Po przeanalizowaniu przekazanej dokumentacji w sprawie organ zawiadomił zainteresowane strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń do sprawy. Z możliwości tej skorzystał Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przekazując pismem znak: W/I.Wr-ME-4600/62/14/2 z dnia 26.05.2014r. swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie, uznając, że odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu przydrożnego w zlewni rzeki Brochówki winno być uzgodnione z DZMIUW we Wrocławiu jako administratorem cieku Brochówka. Ze względu na ograniczone możliwości odbioru przez rzekę Brochówkę wód opadowych i roztopowych (rów ten leży w zlewni rzeki Brochówka i rowu melioracyjnego Br-14 odprowadzającego wody również do rzeki Brochówki), DZMIUW zalecił wnioskodawcy wykonanie dwóch zastawek z otworami w przegrodach na rowie przydrożnym, mających za zadanie czasowo zretencjonować nadmiar wody przepływającej przez przedmiotowy rów. Organ uznał, że wykonanie zastawek na rowie, ograniczających odpływ wód opadowych i roztopowych do odbiorników głównych (rzeki Brochówki i rowu Br-14) należy rozpatrywać w kategorii przebudowy urządzenia wodnego i zgodnie z art. 9 ust.2 pkt.2 ustawy Prawo wodne wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W konsekwencji wnioskodawca w dniu 9 czerwca 2014r. przedstawił stosowne uzgodnienie wraz z uzupełnieniem operatu wodnego o parametry techniczne zastawek.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego organ podał do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Wydziale Środowiska i Rolnictwa przy ul. Bogusławskiego 8,10 oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.wroc.pl.

Na podstawie analizy całości materiału uzyskanego w postępowaniu wodnoprawnym stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania wnioskodawcy przedmiotowego pozwolenia w zakresie i na warunkach podanych w niniejszej decyzji.


Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych na wstępie.

Szczegółowe warunki pozwolenia wodnoprawnego określono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mając na względzie prawidłowe wykonanie robót oraz zabezpieczenie słusznych interesów stron.

Mając powyższe ustalenia na uwadze orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. (art.4 i 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne Dz. U. z 2012r

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Marek Bacala