

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

BIURO PROJEKTOWE
B A M A R
ul. Stroniska 4A/22
50-540 Wrocław

Dział Techniczny

tel. 71 364 92 93

barbara.grabarz@wroclaw.psgaz.pl

Wasz znak: MB/2014/71

Nasz znak: ZEB-5/150/140-1/2014

Wrocław, dnia 04.05.2014 r.

Dot.: budowy – wraz z odwodnieniem ulicy – chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1935D (ul. Brochowska) w Iwinach, gm. Siechnice.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek w sprawie jw. informujemy, że planowaną – wraz z odwodnieniem ulicy – budowę chodnika, opiniujemy pozytywnie.

Nadmieniamy, że:

1. w obrębie budowanych nawierzchni należy zachować minimalne przykrycie 0,8 m istniejącej sieci gazowej, liczone od zewnętrznej powierzchni gazociągu do poziomu istniejącej oraz nowej, najlepiej rozbiieralnej i przepuszczalnej nawierzchni,
2. w miejscach skrzyżowań należy zachować minimalną pionową odległość 0,2 m pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami projektowanego odwodnienia oraz krawężników i obrzeży a istniejącą czynną oraz projektowaną siecią gazową.

Dla sieci gazowej występującej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy kontrolowane, których wielkości określone zostały w *Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie* (Dz. U., poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.) oraz min. 0,4 m w rzucie poziomym, licząc od zewnętrznej ściany sieci gazowej (obudowy armatury gazowej) do zewnętrznego obrysu projektowanych wpustów ulicznych. W myśl zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania.

Ponadto informujemy, że o planowanym rozpoczęciu wszelkich prac prowadzonych w obrębie sieci gazowej (czynnej i nieczynnej), zlokalizowanej w rejonie tej inwestycji należy powiadomić Rejon Dystrybucji Gazu Wrocław-Miasto, ul. Tęczowa 35-45, tel. 71 36-49-680. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni przed ich rozpoczęciem, w celu inwentaryzacji naszej armatury i sprawdzenia szczelności sieci gazowej.

Uwaga: W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejącego gazociągu w wyniku prac prowadzonych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, kosztami naprawy oraz odszkodowaniem z tytułu: strat gazu, przekroczenia mocy umownej, przerw w dostawie gazu oraz naprawy urządzeń pomiarowych w punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego o ile w wyniku zaistniałego zdarzenia ulegną uszkodzeniu, zostaną obciążeni wykonawca robót i inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie traci ważność dnia 04.05.2016 r.

Z poważaniem


Dział Techniczny

Rozdzielnik:

1. Adresat
2. ZDMS
3. ZEB-5 a/a