

Aby sprawdzić, czy wyłoniiony przez inwestora projektant bierze pod uwagę wspomniane warunki, wymagamy, aby przedstawił nam do wglądu sporządzany na ich podstawie projekt przebudowy (zabezpieczenia) naszych urządzeń. Spełnienie warunków potwierdzamy stosownym wpisem na planie zagospodarowania terenu w projekcie. Na tym właśnie polegają czynione przez nas uzgodnienia projektów dotyczących sieci energetycznej.

Informujemy ponadto, że przed przystąpieniem do projektowania przebudowy (zabezpieczenia) sieci elektroenergetycznej kolidującej z planowanym zadaniem projektant winien skorzystać z naszej dokumentacji w siedzibie Rejonu Dystrybucji Wrocław ul. Trzebnicka 35/37 pokój nr 060 celem ustalenia zakresu przedmiotowej kolizji tj.: czy kolidujące według mapy geodezyjnej kable należą do TAURON-Dystrybucja S.A.; czy ich położenie według naszej dokumentacji jest zbieżne z inwentaryzacją geodezyjną; jaka jest faktyczna liczba kolidujących kabli; czy są to kable sieciowe czy oświetlenia drogowego; czy są kablami niskiego, czy też średniego napięcia. Dane uzyskane z naszej dokumentacji umożliwią projektantowi ich identyfikowanie w korespondencji za pomocą typu, numerów ruchowych i adresów obiektów, między którymi przebiegają, napięcie i przynależności eksploatacyjnej.

W załączeniu odsyłamy dwa egzemplarze dostarczonej nam dokumentacji.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
Z-ca Kierownika Rejonu Dystrybucji Wrocław
Kierownik Wydziału Eksploatacji

Zbigniew Kominek

Sprawę prowadzi: Jerzy Terlecki, 32-33-280.

Rozdzielnik:

1. adresat;
2. RDE51 – a/a.