

Starosta Powiatu Wrocławskiego  
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
ul. Tadeusza Kościuszki 131  
50-440 Wrocław  
tel. 71 372 34 68, 71 372 34 77

Wrocław, dnia 15.05.2014

## OPINIA POZYTYWNA NR SP-GN.6630.552.2014

Przedmiot uzgodnienia: **Projekt kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustów deszczowych w ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny.**

Lokalizacja: **Gmina: Siechnice  
Obręb: Iwiny, ul. Brochowska, dz.: 353/1**

Wnioskodawca: **BAMAR BIURO PROJEKTOWE  
50-540 Wrocław ul. Strońska 4A/22**

Zlecenie nr: **5863/2014**

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (jednolity tekst z 2010 roku, Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) przedłożona do uzgodnienia dokumentacja została zaopiniowana pozytywnie.

O terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia prosimy powiadomić pisemnie ZUDP we Wrocławiu, powołując się na numer opinii.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania.

Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

### Uwagi i zalecenia:

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanej sieci i przyłączy z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, wykopy prowadzić bez używania sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.

W miejscach skrzyżowań z istniejącym kablem telekomunikacyjnym, wykopy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela Orange Polska.

W miejscach skrzyżowań z istniejącym gazociągami, zachować minimalną odległość pionową 0,20 m między zewnętrznymi ściankami przewodów.

W obrębie opracowania dla istniejącej sieci gazowej wyznacza się strefy kontrolowane, których wielkości zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki (DZ. U. poz. 640 z 04.06.2013r.). W strefach tych nie należy prowadzić żadnej działalności mogącej zagrozić trwałości gazu podczas jego eksploatacji.

Przy ul. Brochowskiej znajdują się punkt osnowy geodezyjnej, które należy chronić przed zniszczeniem lub naruszeniem podczas wykonywania wykopów.

O terminie robót powiadomić pisemnie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław, Orange Polska S.A. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury we Wrocławiu, Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu oraz ZGK Siechnice.

ZUP. Starosta  
PRZEWODNIOZALCY  
Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej  
DUP  
J. Kucharski