

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW**

we Wrocławiu
50-243 Wrocław, ul. Władysława Łokietka 1
tel. (071) 343-65-01, 344-38-92, fax 344-14-49

WZN.5183.511.2015.MK

l.dz. RKP-9241-2015



SD	ZD	F	KD
KI	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach		KG
P	08.04.2015		SU
	L. dz. 816		RR
CKM	Z ds. P	Z ds. WZ	

Wrocław, dnia 01.04.2015 r.

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1

w Krzyżowicach

ul. Główna 2

55-040 Kobierzyce

Dotyczy: zaopiniowania remontu dachu budynku internatu, położonego w zachodnim skrzydle zespołu pałacowego w Krzyżowicach przy ul. Główniej 2, gmina Kobierzyce.

W odpowiedzi na wniosek – pismo L.dz. 816/2015 z dnia 23.03.2015 r. w powyższej sprawie, przedstawiam następujące stanowisko.

Dawny budynek gospodarczy – obecnie pełniący funkcję internatu – wraz z willą pałacową współtworzy zachodnie skrzydło zespołu pałacowego, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/3843/499/W z dnia 29.07.1981 r. i jest integralnym elementem zespołu a ponadto ujęty jest indywidualnie w wykazie zabytków (datowany ok. 1930 r.). Budynek internatu posiada dach dwuspadowy kryty dachówką zakładkową w kolorze szarym, z wybudowanymi lukarnami doświetlającymi poddasze, które posiadają dachy trójspadowe, pokryte dachówką zakładkową w kolorze ceglastym.

Wobec powyższego planowane w ramach remontu wykonanie nowego pokrycia z blachy dachówkopodobnej – opiniuje negatywnie. Po wykonaniu niezbędnego remontu więźby dachowej, polegającego m.in. na wymianie łat oraz spróchniałych krokwi, należy wykonać nad poddaszem użytkowym nowe pokrycie dachu i daszków lukarn z dachówki zakładkowej o płaskim profilu (nieprzypominającym „esówki”), ceramicznej lub cementowej, w kolorze grafitowym (szarym) matowym. Taka sama dachówka powinna w przyszłości zostać użyta na pokrycie pozostałych zabudowań, np. stajni.

Dolnośląski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
we Wrocławiu

mgr Barbara Nowak-Obełda

a/a – Krzyżowice, gm. Kobierzyce (zespół pałacowy)
MK