



# Powiat Wrocławski

Wrocław, dnia 17 lipca 2015 r.

Znak sprawy: SP.ZP.272.15.2015.II.DT

**Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ**

## INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, **Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego**, informuje, że w dniu 15.07.2015r., wpłynęły przedstawione poniżej zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Remont dróg powiatowych nr 1937D i 1938D stanowiących drogi objazdowe w okresie budowy drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice”**

Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

**Odpowiedzi na pytania z dnia 15.07.2015 r.**

### **Pytanie 1:**

Czy jako zabezpieczenie przed spękaniem odbitymi Zamawiający zaakceptuje powszechnie stosowane w tym celu siatki z włókien szklanych?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby wytrzymałość zastosowanych geosiatek na rozciąganie wynosiła w obu kierunkach min. 80kN/m przy wydłużeniu wyrobu przy zerwaniu max 3%. Ponadto, w celu sprawdzenia połączeń między warstwowymi Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę wyników minimum 2 badań Leutnera. Jeżeli zastosowane przez Wykonawcę siatki z włókien szklanych spełnią ww. wymagania, zostaną dopuszczone do wbudowania.

*Małgorzata Owczarek*  
**DYREKTOR**  
Urzędu Zamówień Publicznych



ul. Tadeusza Kościuszki 131  
50-440 Wrocław  
tel. + 48 / 71/ 72 21 700, fax + 48 / 71/ 72 21 706  
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl

