



Powiat Wrocławski

Wrocław, 08.04.2016r.

Znak sprawy: SP.ZP.272.6.2016.II.DT

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, **Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego**, informuje, że w dniu 08.04.2016 r., wpłynęły przedstawione poniżej zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych 1915D i 1480D gmina Długołęka**”.

Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

W SST D 05.03.05a oraz D 05.03.05b są zawarte wymagania wg WT-1 i WT-2 2008. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego zgodnie z aktualizowanymi Wymaganiami Technicznymi WT-1 2014 „Kruszywa”, wydanymi załącznikiem do zarządzenia nr 46 GDDKiA z dnia 25.09.2014r. oraz WT-2 2014 „Nawierzchnie asfaltowe”, wydanymi załącznikiem do zarządzenia nr 54 GDDKiA z dnia 18.11.2014r.?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści wykonanie warstw bitumicznych według WT-1 2014 i WT-2 2014.

Pytanie 2

W SST D 05.03.05b w tablicy 15 podane są minimalne grubości warstw bitumicznych. Założone grubości w SIWZ i w załączniku nr 8 są niezgodne z SST. Prosimy o dostosowanie grubości warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza i podbudowa bitumiczna) do zapisów SST.

Odpowiedź

Warstwy bitumiczne należy wykonać zgodnie z SIWZ oraz Kosztorysem ofertowym. Tablica nr 15 z SST D 05.03.05b w zakresie grubości warstw nie jest w tym przypadku wiążąca.

STAROSTA
Roman Potocki

Grażyna Owczarek
DYREKTOR
Wydziału Zamówień Publicznych



ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71/ 72 21 700, fax + 48 / 71/ 72 21 706
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl

