



Powiat Wrocławski

Numer sprawy: SP.ZP.272.4.2017.I.DT

Wrocław, dnia, 13.03 2017r.

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali Zapytanie ofertowe

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający – Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, informuje, że w dniu 10.03.2017r., wpłynęło przedstawione poniżej pytanie dotyczące treści Zapytania ofertowego w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 2 zadania”.

Pytanie 1:

„W nawiązaniu do odpowiedzi jakich Zamawiający udzielił odnośnie opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający nie popełnił omyłki, określając grubość ścianek słupków fi 60 na 5-6mm? Bazując na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu, nie jesteśmy w stanie znaleźć żadnego producenta oferującego takie parametry słupków do oznakowania drogowego oraz żadnego Zamawiającego, który takich parametrów by wymagał. W oznakowaniu dróg stosuje się standardowo słupki o ściankach grubości 2,0-3,2mm i takie też parametry objęte są certyfikatami dopuszczającymi słupki do stosowania na drogach.

W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający faktycznie będzie wymagał słupków o grubości 5-6mm. W naszej ocenie jest to rozwiązanie nieuzasadnione ekonomicznie, w znacznym stopniu zwiększające koszty oferty. Ponadto, tak postawione wymagania, wykluczają z postępowania firmy z certyfikowanymi rozwiązaniami dopuszczającymi do stosowania na drogach słupki o grubości ścianki 2,0-3,2mm.

W przypadku potwierdzenia wymaganej grubości słupków 5-6mm, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od dostawcy przedstawienia certyfikatu CE na słupki.”

Odpowiedź:

Zamawiający ostatecznie określa wymagania dot. grubości ścianek słupków do znaków i określa, że:

- dla Zadania 1 wymagana grubość ścianek słupków fi 60 mm wynosi 2,0 mm – 3,2 mm,
- dla Zadania 2 wymagana grubość ścianek słupków fi 60 mm wynosi min. 3,2 mm

SEKRETARZ
POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Jan Bronś

Grażyna Owczarek

DYREKTOR
Wydziału Zamówień Publicznych



ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71/ 72 21 700, fax + 48 / 71/ 72 21 706
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl

