



DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH  
we WROCŁAWIU, BIURO we WROCŁAWIU

Adres biura: 50-333 Wrocław, al. Jana Matejki 6

Adres do korespondencji: 50-333 Wrocław, al. Jana Matejki 5

DZMiUW

Tel.: 071-322-66-81 do 83

Fax: 071-322-79-29

NIP: 898-20-33-688

www.dzmiuw.wroc.pl

dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl

REGON: 932964788

Wrocław, dn. 09.06.2016 r.

Znak sprawy : W-ME-BWR – ME.4600.87.2016

L.dz. 329/16

**BAMAR BIURO PROJEKTOWE**  
**ul. Strońska 4A/22**  
**50-540 Wrocław**

**Dotyczy: odprowadzenia wód deszczowych do rowu melioracyjnego w Zębicach, gm. Siechnice.**

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu działa na podstawie Statutu, nadanego Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XXXIX/624/09 z dnia 27 marca 2009 r., jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna wykonująca zadania Marszałka Województwa Dolnośląskiego, w zakresie praw i obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U z 2015 poz. 469 ze zmianami.)

W odpowiedzi na pismo nr MB/2016/44 z dnia 27.05.2016 r. (data wpływu 31.05.2016r.) oraz na podstawie materiałów uzupełniających dostarczonych 08.06.2016r. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu opiniuje pozytywnie odprowadzenie wód opadowych z planowanego chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Groblice-Zębice, gm. Siechnice do rowu melioracyjnego Z.9b ( dz. nr 201 obręb Zębice, gm. Siechnice):

- wylotem W1  $Q = 6,1 \text{ dm}^3/\text{s}$ ,

- wylotem W2  $Q = 14 \text{ dm}^3/\text{s}$ ,

- t.j. w ilości odpowiadającej aktualnemu spływowi.

Pozostałą ilość wód opadowych z terenu inwestycji należy retencjonować w projektowanych kanałach, a zrzut ograniczać za pomocą regulatora wypływu o wydajnościach odpowiadających limitowanemu zrzutowi wód do rowu. Wylot oraz ubezpieczenie skarp i dna rowu należy wykonać zgodnie z dostarczoną do tut. Zarządu dokumentacją.

Ponadto DZMiUW we Wrocławiu opiniuje pozytywnie przedłużenie przepustu o średnicy  $\varnothing 800$  poprzez dołożenie betonowej rury o długości 1,3m. Dno i skarpy rowu w obrębie przepustu należy wykonać zgodnie z dostarczoną do tut. Zarządu dokumentacją.

Z-ca DYREKTORA

*mgr inż. Witold Rzewuski*

**Otrzymują :**

1. Adresat;
2. a/a DZMiUW B/Wrocław.

Sprawę prowadzi:

Aneta Ramza

Tel. 71 394 36 80 wew. 510

✉ aneta.ramza@dzmiuw.wroc.pl