



187/26

187/32
B

187/33

187/5
B

187/21

187/22

187/1

186

Lz
PsIV

179
W

155/2

SN3, proj. rura HDPEdw
160mm, łącznie l=10m

SN2, proj. rura HDPEdw
160mm, łącznie l=14m

SN1, proj. rura HDPEdw 160mm, l=3m

nN1, proj. rura 2xHDPEdw 110mm
l=20m

nN1, proj. rura 2xHDPEdw 110mm
l=9m

- 3) Oświetlenie liczne napowietrzne
Linia średniego napięcia - napowietrzna
kabel średniego napięcia: K-3090 - 20kV
od R-3574 do stopy nr 1 L-3090
Linia napowietrzna niskiego napięcia
kabel niskiego napięcia k.NN: YAKP 4x120
od R-2525 do ZK B. Pansa dz. 187/1
k.NN YAKP 4x120 od ZK B. Pansa dz. 187/1 do
ZK - B. Pansa 28
k.NN YAKP 4x120 od ZK B. Pansa 28 do
do ZK B. Pansa dz. 170
k.NN YAKP 4x120 od ZK dr. 170 do ZK Pansa 39
k.NN YAKP 4x120 od ZK dr. 170 do ZK Pansa 41a
k.NN YAKP 4x120 od ZK Pansa 76 do ZK Pansa 51
k.NN YAKP 4x120 od ZK Pansa 51 do ZK Pansa dz. 188/38
k.NN YAKP 4x120 od st. 38 L. vap do ZK Pansa 61
k.NN YAKP 4x120 od R-2525 do ZK Zębice PKP
dz. nr 155

i

i

i

g

m2
39

m2
41

m2
41a

m2
41B

30
mj

g

B

g

g

99
mj

Bz
PsIV

168

g

j.kk.

155/1

171