



PKP UTRZYMANIE

Wrocław 06.05.2016 r.

UTR6 Wrocław
Stanowisko ds. uzgodnień dokumentacji
Marcin Jaszowski
e-mail: marcin.jaszowski@telkol.eu
tel. 697 045 603
Nr pisma: UTD6-504-194/2016

„BAMAR” BIURO PROJEKTOWE
Marek Bacała
ul. Strońska 4A/22
50-540 Wrocław


Dotyczy: Uzgodnienie projektu przebudowy drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą DK-94 do torów kolejowych w m. Groblice – Zębice, gm. Siechnice.

PKP Utrzymanie Sp. z o. o. w odpowiedzi na Państwa pismo (wasz znak: MB/2016/31) z dnia **04.04.2016 r.** dotyczące uzgodnienie projektu przebudowy drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą DK-94 do torów kolejowych w m. Groblice – Zębice, gm. Siechnice **uzgadnia** przedłożony projekt budowlany. Podczas prowadzenia prac ziemnych związanych z budową chodnika, w przypadku odsłonięcia naszego kabla teletechnicznego zaznaczonego na mapie sytuacyjnej kolorem pomarańczowym i oznaczonego symbolem **t(PKPU)** należy go zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną HDPE.

Powyższe uzgodnienie ważne jest do dnia 06.05.2018 r.

W załączeniu zwracamy przedłożoną dokumentację.

Z poważaniem
Z up. DYREKTORA BIURA TECHNIKI


Aleksander Rzepiel