

Stanowisko uczestników narady koordynacyjnej

Ad M

Zgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych. Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 100mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonane zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 42 do uzgodnienia.

U / Mac Urzop

zaws Dek. malarzy inżynierów i PSE. Jm

Za zgodność z oryginałem

Starosta
WODNICZACY
rad koordynacyjnych

otuniewicz