

ZGK/3608...../2016

Święta Katarzyna, 25.04.2016 r.

BAMAR Biuro Projektowe

ul. Strońska 4A/22
50-540 Wrocław

Dotyczy: projektu przebudowy drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą DK-94 do torów kolejowych w m. Groblice-Zębice, gm. Siechnice;

W odpowiedzi na pismo o sygnaturze IZ/2016/06 i przedłożone mapy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uzgadnia projekt prac związanych z budową chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Groblice i Zębice w zakresie wyłącznie sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnych z następującymi uwagami:

- 1.) Zawiadomić pisemnie ZGK Sp. z o.o. o terminie rozpoczęcia robót z 7-dniowym wyprzedzeniem, dołączyć ksero pozwolenia na budowę, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy kierownika budowy,
- 2.) Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem ZGK Sp. z o.o. Prace należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i normami, tj.:
 - zabezpieczenia rurami osłonowymi sieci i przyłączy przebiegających pod drogą,
 - wymianę skrzynek ulicznych do zasuw i wyrównanie ich do poziomu terenu,
 - wymianę uszkodzonych lub nieczynnych hydrantów na nowe,
 - wymianę uszkodzonych włazów ze studni rewizyjnych oraz wyrównanie ich do poziomu terenu.
- 3.) W przypadku uszkodzenia czynnych sieci wodociągowych na terenie budowy, Inwestor, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt. Prace związane z usuwaniem takich awarii należy prowadzić pod nadzorem ZGK Sp. z o.o. Wszystkie nie zgłoszone usterki na tych sieciach będą traktowane jako powstałe w czasie prac związanych z budową drogi i ich koszt usunięcia będzie obciążał Inwestora, Wykonawcę.

W projekcie przebudowy drogi powiatowej 1942D należy ująć wszystkie niezbędne prace związane z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Sprawę prowadzi:
Dyrektor Techniczny
Radosław Bujak
tel. 71/311-39-33 wew. 26
dyrektor.techniczny@zgksiechnice.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna
tel./fax 71/311-39-33
NIP 912-13-91-033 Regon 932127360
KRS 0000133275
(1)

Z poważaniem

PROKURENT

Anna Chalupa
Anna Chalupa

Sekretariat: (71) 311 39 33
Dyrektor Finansowy: (71) 311 39 15
Dyrektor Techniczny: (71) 311 39 33 wew. 26

Dział Techniczny: (71) 311 39 33 wew. 16
Dział Sprzedaży i Rozliczeń: (71) 311 39 32
Dział Księgowy: (71) 311 39 33 wew. 14

Kasa: (71) 311 39 33 wew. 17
Awaryjne wodociągi: 601 155 462
Awaryjne kanalizacja: 609 378 152