



Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.

ul. Wilczycka 14
55-093 Kielczów
tel. (71)398-80-36/39
fax. (71)398-81-81
e-mail: zukkielczow@onet.pl

Bank: B. S. OLEŚNICA
36 9584 1021 2003 0302 0971 0001
Regon: 931976499
NIP: 896-11-98-303
www.zuk-kielczow.pl

VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr KRS:0000098993
Kapitał zakładowy: 29 206 221,00

Kielczów, dnia 2015-12-02

DTD/AKL/4444/15/506 /4/..4348....

„PROMONTA" PHU S.C.
ul. Łużycka 24a
51-111 Wrocław

Dotyczy: uzgodnienia projektu chodnika w miejscowości Siedlec, ul. Wrocławska, gmina Długoleka wraz z odwodnieniem, na odcinku sięgacza dz. nr 180/15, obręb Siedlec do przystanku komunikacji zbiorowej, na wysokości dz. 7/20, obręb Siedlec, oraz budowy jednostronnego chodnika w ul. Osiedlowej (dz. 241/6), na odcinku od skrzyżowania z ul. Wrocławską do działki nr 49/21, obręb Siedlec, gm. Długoleka

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., w odpowiedzi na pismo z dnia 15-10-2015 r (uzupełniony przy piśmie z dn. 13-11-2015 oraz 27-11-2015 r.) uzgadnia pozytywnie w/w projekt w zakresie kolizji z naszą siecią wodociągową z następującymi uwagami:

1. O rozpoczęciu robót wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić ZUK nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych.
2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych i po ich zakończeniu wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu urządzeń wodociągowych w obecności przedstawiciela eksploatatora. Z w/w przeglądu zostaną sporządzone protokoły.
3. Skrzynki, klucze uzbrojenia podziemnego należy posadowić zgodnie z poziomem wykonanej nawierzchni drogi lub chodnika na koszt Inwestora. Koszty wymiany skrzynek, uzbrojenia podziemnego, kluczy do zasuw ponosi Inwestor.
4. Wszelkie koszty związane z wymianą hydrantów, wyłączeniem wody i odbiorami technicznymi ponosi Inwestor.
5. W związku z nieznanym przebiegiem wysokościowym sieci wodociągowej oraz przyłączy wody w trakcie budowy należy wykonywać odkrywki z częstotliwością co najmniej co 30m, na punktach charakterystycznych (opasko-nawiertki przyłączy) w celu określenia ewentualnych wypłyceń urządzeń wodociągowych.
6. W przypadku wykrycia wypłyceń sieci wodociągowej lub przyłączy wody poniżej przykrycia