



Wrocław, 19.09.2017 r.

Nr sprawy: SP.ZP.272.22.2017.I.GN

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

## INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający, Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, informuje, że w dniu 16.09.2017 r., wpłynęły przedstawione poniżej zapytania dotyczące treści Zapytania ofertowego na realizację zamówienia wykonania ogrodzenia parkingu przy ul. Kościuszki 131 przy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

### Pytanie 1

Czy w zakresie wykonawcy jest obsługa geodezyjna (mapa powykonawcza, wytyczenie linii ogrodzenia)?

### Odpowiedz

Obsługa geodezyjna w zakresie wytyczenia linii ogrodzenia, mapy leży po stronie Zamawianego.

### Pytanie 2

Czy podmurówka ma być prefabrykowana czy wylewana na mokro? Proszę podać parametry techniczne podmurówki?

### Odpowiedz

Podmurówka ma być wykonana pod elementami prefabrykowanymi o wymiarach gł. 40 cm i szerokości 15 cm. Beton B20. Elementy płyta głodka i łącznik od poziomu gruntu o wysokości 20 cm

### Pytanie 3

Czy brama dwuskrzydłowa ma być ręczna czy automatyczna?

### Odpowiedz

Należy wykonać bramę dwuskrzydłową otwieraną ręcznie.

### Pytanie 4

Czy w zakresie wykonawcy jest utylizacja ogrodzenia z demontażu?

### Odpowiedz

Elementy istniejącego ogrodzenia należy złożyć na terenie parkingu (siatkę zwinąć, kostkę granitową złożyć). Wszelkie pozostałe materiały gryz itp. należy usunąć i zutylizować

SEKRETARZ  
POWIATU WROCŁAWSKIEGO  
*Jan Bronś*