

Powiat Wrocławski
ul. Tadeusza Kościuszki 131
55-440 Wrocław

W odpowiedzi na Państwa wniosek (PP/1183/16) przekazujemy n/w warunki przyłączenia nieruchomości – ul. Główna 2 działka 82/3, obręb Krzyżowice Wierzbica - do sieci wodociągowej oraz warunki techniczne budowy przyłączy.

Inwestor: Powiat Wrocławski

Obiekt: Internat

Adres inwestycji: ul. Główna 2 działka 82/3, obręb Krzyżowice Wierzbica

1. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej:

KPWiK zapewnia dostawę wody z sieci wodociągowej Dn 160 do celów ochrony p-poż w ilości 10 l/s oraz na cele bytowe w ilości 2,14 l/s

po wybudowaniu:

- przyłącza wodociągowego od ww. wodociągu do projektowanego budynku.
- sieci wodociągowej przeciwpożarowej w obszarze działki 82/35

Określamy następujące warunki przyłączenia obiektu do ww. sieci wodociągowej:

- sieć wodociągowa przeciwpożarowa należy projektować zgodnie z rozporządzeniem ministra MSWiA z dnia 14-10-2009 roku (Dziennik Ustaw 124)
- KPWiK zapewnia ww. parametry w ww. sieci wodociągowej Dn 160 mm będącej w eksploatacji KPWiK
- należy wykonać projekt techniczny przyłącza wodociągowego (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami oraz warunkami technicznymi) w zakresie od miejsca wpięcia w istniejącą sieć wodociągową do wodomierza głównego zlokalizowanego w docelowym pomieszczeniu technicznym budynku.
- przyłączy wodociągowe wykonać zgodnie z wytycznymi projektowania KPWiK - z rur PEHD PE100 SRD 11 na podsypce piaskowej o gr. min.10 cm ze spadkiem min 2‰ w stronę istniejącej sieci wodociągowej,
- średnicę przyłącza zaprojektować na podstawie bilansu zużycia wody, uwzględniając wartość straty ciśnienia podczas przepływu na przyłączy oraz rozbiór wody na cele p-poż

- złączenie z istniejącą siecią wykonać poprzez zastosowanie obejmy (lub opaski) do nawiercania z odejściem kołnierзовym i zasuwą kołnierзовą, żeliwną, stosowaną do przyłączy domowych (nawiercenia wodociągu dokonuje Wykonawca w obecności przedstawiciela KPWiK).
- zasuwę oraz skrzynkę uliczną należy posadzić na bloczkach podporowych
- do montażu wodomierza należy zaprojektować konsolę wodomierzową
- za zestawem wodomierzowym zamontować zawór antyskażeniowy, zabezpieczający gminną sieć wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem
- instalacja wodociągowa zasilana z sieci wodociągowej nie może być złączona z instalacją zasilaną z innego ujęcia.
- wpięcie przyłącza do istniejącej sieci w pasie drogowym może być zrealizowane jedynie po uzyskaniu zgody właściciela terenu, drogi.
- po zakończeniu budowy przyłącza Inwestor zwróci się do KPWiK o odbiór końcowy, podczas którego zostanie zaplombowany wodomierz główny
- po odbiorze technicznym przyłącza Inwestor będzie zobowiązany zawrzeć umowę na dostawę wody na cele bytowo – gospodarcze.

Projekt przyłączy należy złożyć do uzgodnienia w dwóch egzemplarzach w biurze KPWiK

Inwestor zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy wod-kan oraz zgłoszenia operatu geodezyjnego do Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

Niniejsze zapewnienie i warunki przyłączenia ważne są 2 lata od daty wydania.

Sprawę prowadzi: Ludwik Wypych tel. 512 489 613

Z poważaniem

Mirosław Zięba
Dyrektor
ds. Technicznych i Rozwoju

Otrzymuje:

1. Adresat - Inwestor
2. KPWiK Sp. z o.o a/a.