



Powiat Wrocławski

Wrocław, 30.05.2018r.

Nr sprawy: SP.ZP.272.29.2018.II.DT

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, informuje, że w dniach 25 i 28.05.2018r. wpłynęły przedstawione poniżej zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „**Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Kobierzyce na odcinku Bielany Wrocławskie - Domasław, na terenie gminy Kąty Wrocławskie na odcinku Skalka-Krzepków, na terenie gminy Siechnice na odcinkach Święta Katarzyna-Sulimów i Zębice-Sulęcín oraz na terenie gminy Długołęka w m. Mirków, w podziale na 5 zadań.**”

Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Dotyczy Zadania 1 i 2.

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o pozycje związane ze skropieniem międzywarstwowym.

Odpowiedź 1:

Dotyczy **Zadania 1:**

Zamawiający dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany Kosztorysu ofertowego dla **Zadania 1**.

Zmieniony Kosztorys ofertowy dla Zadania 1, stanowiący załącznik nr 2.2 do SIWZ, zostanie upubliczniony na stronie internetowej Zamawiającego p[od adresem: <https://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl/public/?id=118806> jako oddzielny plik z adnotacją „**po modyfikacji z dnia 30.05.2018r.**”

Dotyczy Zadania 2:

Zamawiający dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany Kosztorysu ofertowego dla **Zadania 2**.

Zmieniony Kosztorys ofertowy dla Zadania 2, stanowiący załącznik nr 2.3 do SIWZ, zostanie upubliczniony na stronie internetowej Zamawiającego p[od adresem: <https://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl/public/?id=118806> jako oddzielny plik z adnotacją „**po modyfikacji z dnia 30.05.2018r.**”

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego w przedmiarze robót występują dwie pozycje związane z wykonanie, warstwy wiążącej – 21760 m² i 17700 m², natomiast warstwa ścieralna będzie układana tylko na powierzchni 21760 m². Czy oznacza to, że na pewnym odcinku (17 700 m²) do wykonania będzie podwójna warstwa wiążąca o grubości 8 cm?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że w dniu 28.05.2018r. dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany Kosztorysu ofertowego dla **Zadania 2**, tj. wykreślił pozycję nr 7.d.1.1.

Zmieniony Kosztorys ofertowy dla Zadania 2, stanowiący załącznik nr 2.3 do SIWZ, Zamawiający upublicznił na swojej stronie internetowej pod adresem: <https://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl/public/?id=118806> jako oddzielny plik z adnotacją „po modyfikacji z dnia 28.05.2018r.”.



Powiat Wrocławski

Pytanie 3:

Czy w „Zadaniu 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 2021D na odcinku Skalka - Krzeptów, gmina Kąty Wrocławskie, o długości ok. 3820m” do wypełnienia górnej szczeliny w zatoce przystankowej należy zastosować zalewę kauczukową – asfaltową?

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że w Zadaniu 2 pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2021D na odcinku Skalka - Krzeptów, gmina Kąty Wrocławskie, o długości ok. 3820m” do wypełnienia górnej szczeliny w zatoce przystankowej można zastosować zalewę kauczukowo-asfaltową.

Pytanie 4:

Czy w „Zadaniu 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 2021D na odcinku Skalka - Krzeptów, gmina Kąty Wrocławskie, o długości ok. 3820m” w kosztorysie jest powielona pozycja 7d. 1 w ilości 17 700m²?

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że w dniu 28.05.2018r. dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany Kosztorysu ofertowego dla **Zadania 2**, tj. wykreślił pozycję nr 7.d.1.1.

Zmieniony Kosztorys ofertowy dla Zadania 2, stanowiący załącznik nr 2.3 do SIWZ, Zamawiający upublicznił na swojej stronie internetowej pod adresem: <https://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl/public/?id=118806> jako oddzielny plik z adnotacją „po modyfikacji z dnia 28.05.2018r.”.

Pytanie 5:

Czy w „Zadaniu 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 2021D na odcinku Skalka - Krzeptów, gmina Kąty Wrocławskie, o długości ok. 3820m”, podbudowa dolna i górna na zatoce autobusowej powinna być wykonana z podbudowy z kruszywa łamanego, czy z betonu?

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, że w Zadaniu 2 pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2021D na odcinku Skalka - Krzeptów, gmina Kąty Wrocławskie, o długości ok. 3820m”, podbudowa dolna i górna na zatoce autobusowej należy wykonać z betonu C25/30 gr. min. 22cm.

Pytanie 6:

Proszę o potwierdzenie czy w „Zadaniu 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 2021D na odcinku Skalka - Krzeptów, gmina Kąty Wrocławskie, o długości ok. 3820m” w kosztorysie poz. 7d.1 jest podana tylko warstwa wiążąca 17 700m². Czy warstwa wiążąca zostaje do użytkowanie bez ułożenia warstwy ścieralnej?

Odpowiedź 6:

Zamawiający informuje, że w dniu 28.05.2018r. dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany Kosztorysu ofertowego dla **Zadania 2**, tj. wykreślił pozycję nr 7.d.1.1.

Zmieniony Kosztorys ofertowy dla Zadania 2, stanowiący załącznik nr 2.3 do SIWZ, Zamawiający upublicznił na swojej stronie internetowej pod adresem: <https://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl/public/?id=118806> jako oddzielny plik z adnotacją „po modyfikacji z dnia 28.05.2018r.”.

Pytanie 7:

Czy w „Zadanie 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 2021D na odcinku Skalka - Krzeptów, gmina Kąty Wrocławskie, o długości ok. 3820m” na zatoce przystankowej w spoiny można zastosować zaprawę cementowo-piaskową?



Powiat Wrocławski

Odpowiedź 7:

Zamawiający informuje, że w Zadaniu 2 pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2021D na odcinku Skalka - Krzeptów, gmina Kąty Wrocławskie, o długości ok. 3820m”, można zastosować na zatoce przystankowej zaprawę cementowo-piaskową.

SEKRETARZ
POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Jan Brońś



ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław

tel. + 48 / 71/ 72 21 700, fax + 48 / 71/ 72 21 706
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl

