



Powiat Wrocławski

Wrocław, 18.06.2018r.

Nr sprawy: SP.ZP.272.28.2018.II.DT

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, **Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego**, informuje, że w dniach 07.06.2018 r., 12.06.2018 r., 13.06.2018 r., wpłynęły przedstawione poniżej zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie**”.

Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodnie z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

Odpowiedź 1:

Zadanie nie wymagało sporządzenia obliczeń fotometrycznych. Istniejące oświetlenie drogowe jest przenoszone na nowe słupy linii napowietrznej nn. w ramach przebudowy tejże linii.

Pytanie 2:

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowanie, a nie zostały podane. Normy na słupy wysięgniki i oświetlenie jakie??

Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich oraz swobodę poruszania się dla wszystkich uczestników ruchu.

Nowych norm: PN-EN 13201-2 : z dnia 2016-03

PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN55015 PN-EN61547 PN-EN61000-3-2 PN-EN61000-3-3

Czy Wykonawcy mogą być podstawą prawną własności przemysłowej do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, analizy służy następujące akty prawne własności intelektualnej, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art. 4 ust. 3 TUE oraz art. 7 konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy

Odpowiedź 2:

Projektowane słupy linii napowietrznej realizowane będą na podstawie norm (np. N SEP-E-003:2004) oraz katalogów linii napowietrznych nn. w katalogach zawarte są wszystkie obowiązujące normy.

Pytanie 3:

Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkownika: - EN60598-1_EN60598-2. W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa:

Badania zgodność produktu, z Polskimi i EU norm i Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego.

Odpowiedź 3:

Zadanie nie obejmowało doboru opraw ani ich zakupu. Pytanie nie odnosi się do zakresu zadania.

Pytanie 4:

Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwyty mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do



rzetelnej przygotowanej wyceny tym samym dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju Kraju. Jednocześnie dostosowując się z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej.

Odpowiedź 4:

Pytanie nie odnosi się do zakresu zadania odnośnie oprav oświetleniowych. Uchwyty mocowań opisane są w normach i katalogach linii napowietrznych.

Pytanie 5:

W którym miejscu formularza ofertowego Wykonawca ma podać hasło do odszyfrowania oświadczenia JEDZ?

Odpowiedź 5:

Zamawiający dokonał modyfikacji Formularza ofertowego.

Pytanie 6:

Zamawiający w SIWZ oraz w formularzu oferty przywołuje pkt. 4.4, w którym to, zawarta ma być informacja dotycząca kluczowych części zamówienia, natomiast wspomniany pkt. 4.4 odnosi się do Robót dodatkowych oraz sposobu ich rozliczenia. Proszę o sprostowanie.

Odpowiedź 6:

Zamawiający dokonał modyfikacji Formularza ofertowego.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający zastrzegł w SIWZ jakie roboty nie mogą być podzlecane podwykonawcom?

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Pytanie 8:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat podwykonawstwa, tj.: czy Zamawiający zastrzega/nie zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Odpowiedź 8:

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Pytanie 9:

W związku z koniecznością złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.1. SIWZ w formie elektronicznej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację wzoru formularza oferty, o część umożliwiającą podanie hasła do dostępu do pliku JEDZ.

Odpowiedź 9:

Zamawiający dokonał modyfikacji Formularza ofertowego.

WICESTAROSTA
Waldemar Szczykutowicz

Jelmer