

**POWIAT WROCŁAWSKI
UL. PODWALE 28
50-040 WROCŁAW**

Wrocław, dnia 30 lipca 2007r.

SP.DT.3421.P1N-31,32/2007

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na:

ZADANIE 1 – remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1962D na odcinku od miejscowości Kuklice do skrzyżowania z drogą W-346, gmina Kobierzyce.

ZADANIE 2 – Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1961D na odcinku Kuklice – Pełczyce, gmina Kobierzyce.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U Nr 164, poz. 1163 z późn. zm), informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie 1: Prosimy o podanie rodzaju asfaltu jaki należy użyć przy produkcji mieszanki mineralno bitumicznej nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej oraz prosimy o podanie uziarnienia dla w/w mas dla zadania 1 i 2

Odpowiedź: należy użyć mieszanki mineralno – asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm

Powyższa odpowiedź na pytanie nie wymaga wyznaczenia dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

*Sprawę prowadzi:
Danuta Nowakiewicz
Tel. 344-36-41 wew. 403*