

Znak sprawy: SP.DT.3421.P1N-10/2008

**(11) 28.05.2008r.**

**Wszyscy Wykonawcy którzy  
pobrali SIWZ**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:**

**Przebudowę części drogi powiatowej nr 2003D długości ok. 0,7 km w miejscowości  
Zachowice, gm. Kąty Wrocławskie.  
w ramach zadania  
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2003D na odcinku Gniechowice – Zachowice  
dł. ok. 2,7 km” poz. WPI 2.9.  
CPV 45.23.31.20-6; 45.23.32.23-8**

Zgodnie z Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych,  
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania przesłane przez jednego z Wykonawców.

**Pytanie 1:**

Prosimy o podanie jakie rodzaje asfaltów zostały przewidziane do warstw z mieszanek mineralno – bitumicznych:

- a) wyrównawczej
- b) wiążącej
- c) ścieralnej

gdyż nie ma o tym informacji w zamieszczonych materiałach (brak specyfikacji dot. asfaltów).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dla każdej z wymienionych wyżej warstw należy przyjąć asfalt zwykły **D50/D70**, zgodnie z zapisem pkt 2.4, poz. 7 SST D-05.03.05NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

**Pytanie 2:**

Ze względu na niejasny zapis w poz. 4 i 5 przedmiaru robót, prosimy o wyjaśnienie jaka jest grubość warstwy mineralno – bitumicznej do rozebrania w pozycjach: poz. 4, poz. 5?

**Odpowiedź:**

Grubość warstwy mineralno – bitumicznej przeznaczonej do rozebrania wynosi **5 cm**.

**Termin składania ofert nie ulega zmianie.**