

Znak sprawy: SP.DT.3421.P1N-13/2008  
**(6) 16.06.2008r.**

**Wszyscy Wykonawcy którzy  
pobrali SIWZ**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:**

**Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1950D i 1975D od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1973D w kierunku miejscowości Bąki, na długości 1.318 m.  
CPV – 45.23.31.20-6; 45.23.32.23-8; 45.23.24.53-2**

Zgodnie z Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania przesłane przez jednego z Wykonawców.

**Pytanie 1:**

Zgodnie z opisem techn. oraz szczegółową specyfikacją techniczną nr D-03.02.01 kanalizację deszczową fi 300 i fi 200 należy wykonać z rur o sztywności obwodowej SN 8, natomiast w pozycjach 54 i 55 przedmiaru przyjęto budowę kanałów z rur o sztywności obwodowej SN 10. Ze względu na znaczną różnicę w cenie materiału prosimy o jednoznaczne określenie parametrów rur.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć rury o sztywności obwodowej SN8.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

*Zbigniew Ratajewski  
tel. 344-36-41 wew. 403*